

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Рекомендации по адаптации |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Путь к входу в здание: | | | | |
| - указатели направления движения | К | наличие | <i>Отсутствует</i> | п. 4.1.3 |
| - ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | <i>Соответствует</i> | <i>см. предложения</i> п. 4.1.7 |
| - продольный уклон пути движения | К | не более 5% | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | <i>Соответствует</i> | п. 4.1.8 |
| Открытая лестница: | | | | |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | - | <i>Не требуется</i> п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см. | - | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | - | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте | О, С | 90 см. | - | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <i>требуется</i> |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м. | С | наличие | - | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | - | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу:³ | К | наличие | <i>Отсутствует</i> | п. 4.1.14 <i>Не требуется</i> |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | - | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | - | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | - | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | - | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | - | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | - | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м. | - | п. 4.1.15 |