

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Рекомендации по адаптации
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			Не соответствует	
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <i>требуется</i>
- поручни на высоте	О, С	90 см.	<i>отсутствуют</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <i>требуется</i>
- разделительный поручень при ширине лестницы более 4,0 м.	О, С	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.1.2 <i>требуется</i>
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	<i>соответствует</i>	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	<i>имеется</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<i>Имеется</i>	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	<i>Имеется</i>	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	<i>Имеется</i>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе	К	наличие	#	п. 4.1.14
Входная площадка				
Размер входной площадки:			<i>Соответствует</i>	
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2x2,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3