

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Рекомендации по адаптации
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	#	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	#	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	#	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	#	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	#	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			#	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере				
Туалет в номере (на этаже):	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 6.3.1
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	#	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабине:				
			#	