

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Рекомендации по адаптации
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	#	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	#	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	#	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	#	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	#	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	#	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение -- этаж __ 1 __				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
2.6. Средства информации -- этаж __				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте	К, С, Г	от 1,3 до 1,4 м.	Соответствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4