

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Рекомендации по адаптации
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход				
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	+
Средства информации	-	-	-	+
	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта (пужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обеспечить своевременное получение полноценной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, предусмотреть оснащение и нанесение элементов информации об объекте.
Вход	Рассмотреть возможность: обустройства входа для нужд инвалидов колясочников (обустройство пандуса; установка пандуса); расширение имеющегося навеса с целью покрытия входной группы, для обеспечения условий противоскольжения при намокании, обустройство навеса водоотводом; Рассмотреть возможность; оборудования тактильными предупредительными средствами (перед лестничным маршем); обеспечения дублирования информации для инвалидов по зрению тактильными средствами; понижение порога на входной двери; расширение дверного проема до уровня 1, 20 м.; обустройство