

ПАСПОРТ
Общественное здание

1. Информация об объекте
Наименование МУ – Калининский Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Калининский р-н ст-ца. Калининская ул. Коваля 40

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор МУ-Калининский Дом культуры
Капуста О.В.
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: +78616321436

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1
Комментарий:

Плановая дата обследования: 03.2023

Фактическая дата обследования: 17.03.2023

Организация: ГКУ КК-УСЗН в Калининском районе

Должность лица: специалист 1 категории

ФИО: Гейнц Г.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП

¹ Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

указатели перед лест-ницей				59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном угле от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном угле от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном угле от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном угле от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 %	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП

лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)				59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина х ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)				59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Наличие	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков,	К	не более 0,8 –	Соответствует	п. 8.1.7 СП

Окошек касс и т.п.		0,85 м			59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности				
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	#	#	#	#	#
Вход	+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	#
Вход	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#
Зона оказания услуги	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#
Средства информации	#

«19» марта 2023 г.
Дата составления Паспорта

Должность, лица, составившего Паспорт

Ф.И.О.

