

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)
Орган инспекции
452751, Республика Башкортостан, Туймазинский район г. Туймазы,
ул. Лесовода Морозова, зд. 1, офис 1, тел/факс.(34782)7-25-96;E-mail:sanfguz@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014

УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель Органа инспекции филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
А.Г.Шарифуллин
« 04 » 04 2024 г.

ПРОТОКОЛ № П-48-1284
по результатам измерений
от « 04 » 04 2024 г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Юридический адрес: 452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Герцена, д.3

Основание: заявка №01-3063-24 от 09.02.2024г

Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Герцена, д.3

Дата и время проведения измерений: 18.03.2023 с 09.00 до 10.00.

Цель проведения измерений: установить соответствие/несоответствие параметров микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
Метеометр МЭС-200А №27468-04	6539	15.08.2023 № С-АБ/15-08-2023/270429673	14.08.2024	Влажность $\pm 3,0\%$; Температура 0,02 0С; Скорость д-я в-ха $\pm (0,05+0,05Vx)$ в диапазоне 0,1-0,5 м/с
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ(63)»	63268	17.07.2023 № С-АБ/17-07-2023/262021855	16.07.2024	Освещенность $\pm 8\%$ ск.двиг.воздуха 0,045-0,05V; Темп. $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; 3% влажность
Цифровой лазерный дальномер Dle 40 Professional №44552-10	501727493	11.09.2023 С-АБ/11-09-2023/277054128	10.09.2024	$\pm 1,5$ мм
Секундомер электронный «Интеграл С-01» №304765	304765	05.03.2024 С-АБ/05-03-2024/321479172	04.03.2025	$\pm (9,6 \cdot 10^{-4} T_r + 0,01)$

Должность, фамилия И.О. лица, присутствующего при измерениях: ст.методист Ганиева С.М.

Должность, фамилия И.О. лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в городах Туймазы, Белебей Низамутдинова З.А.

Ф 02-153-02-2020

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Стр. 1 из 5

Дополнительные сведения: метеоусловия – t°С наружного воздуха-8°С, облачно; период года – тёплый/холодный (нужное подчеркнуть). Точки определены согласно СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В таблице представлены результаты измерений с двухсторонним интервалом неопределенности с уровнем доверия 95% (ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения»).

Результаты измерений:

Измерения параметров микроклимата в жилых, общественных зданиях и помещениях

№№ п/п	Место проведения измерений, наименование помещения или категория	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			Измеренная	допустимая	Измеренная	допустимая	Измеренная	Допустимая, не более
Кабинет №6 класс хореографии №11								
1	в центре помещения	0,1	21,6±0,23	-	44,3±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	21,6±0,23	-	44,3±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	21,7±0,23	-	44,3±3,46	-	< 0,1	-
2	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	21,6±0,23	-	44,3±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	21,6±0,23	-	44,3±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	21,7±0,23	18-20	44,3±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	21,7±0,23	-	44,3±3,46	-	< 0,1	-
3	0,5 м от правой стены	1,5	21,7±0,23	18-20	44,3±3,46		< 0,1	0,1
4	0,5м от левой стены	1,5	21,7±0,23	18-20	44,3±3,46	40-60	< 0,1	0,1
5	0,5м от противоположной окну стены	1,5	21,7±0,23	18-20	44,3±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №33объединения «Лодка» момент №9								
6	в центре помещения	0,1	20,5±0,23	-	45,0±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	20,5±0,23	-	45,0±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	20,6±0,23	-	45,0±3,46	-	< 0,1	-
7	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	20,5±0,23	-	45,0±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	20,5±0,23	-	45,0±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	20,6±0,23	18-20	45,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	20,6±0,23	-	45,0±3,46	-	< 0,1	-
8	0,5 м от правой стены	1,5	20,6±0,23	18-20	45,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
9	0,5м от левой стены	1,5	20,6±0,23	18-20	45,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
10	0,5м от противоположной окну стены	1,5	20,6±0,23	18-20	45,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №21 кабинет ФЭШ								
11	в центре помещения	0,1	22,0±0,23	-	45,2±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,0±0,23	-	45,2±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,1±0,23	-	45,2±3,46	-	< 0,1	-
12	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,0±0,23	-	45,2±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,0±0,23	-	45,2±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,1±0,23	18-24	45,2±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,1±0,23	-	45,2±3,46	-	< 0,1	-
13	0,5 м от правой стены	1,5	22,1±0,23	18-24	45,2±3,46	40-60	< 0,1	0,1
14	0,5м от левой стены	1,5	22,1±0,23	18-24	45,2±3,46	40-60	< 0,1	0,1
15	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,1±0,23	18-24	45,2±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Спортивный зал								

Ф 02-153-02-2020

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

16	в центре помещения	0,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	20,0±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
17	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	20,0±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
18	0,5м от правой стены	2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		0,1	19,9±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
19	0,5м от левой стены	0,1	19,9±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
20	0,5м от противоположной окну стены	0,1	19,9±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №24 кабинет ФЭИ								
21	в центре помещения	0,1	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,3±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
22	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
23	0,5 м от правой стены	1,7	22,3±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
24	0,5м от левой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
25	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №25 кабинет ФЭИ								
26	в центре помещения	0,1	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,5±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
27	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
28	0,5 м от правой стены	1,7	22,5±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
29	0,5м от левой стены	1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
30	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №26 кабинет отделения «Грехин»								
31	в центре помещения	0,1	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,1±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
32	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
33	0,5 м от правой стены	1,7	22,1±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
34	0,5м от левой стены	1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
35	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №27 кабинет отделения «Грехин»								
36	в центре помещения	0,1	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,5±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
37	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1
38	0,5 м от правой стены	1,7	22,5±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1
39	0,5м от левой стены	1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1

Ф 02-153-02-2020

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Стр. 3 из 5

40	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет ИЗО №23								
41	в центре помещения	0,1	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,3±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
42	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,3±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
43	0,5 м от правой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
44	0,5м от левой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
45	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Перевальный зал								
46	в центре помещения	0,1	21,3±0,23	-	43,8±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	21,3±0,23	-	43,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	21,4±0,23	-	43,8±3,46	-	< 0,1	-
47	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	21,3±0,23	-	43,8±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	21,3±0,23	-	43,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	21,4±0,23	18-24	43,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	21,4±0,23	-	43,8±3,46	-	< 0,1	-
48	0,5 м от правой стены	1,5	21,4±0,23	18-24	43,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
49	0,5м от левой стены	1,5	21,4±0,23	18-24	43,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
50	0,5м от противоположной окну стены	1,5	21,4±0,23	18-24	43,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Зрительный зал								
51	в центре помещения	0,1	21,0±0,23	-	43,4±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	21,0±0,23	-	43,4±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	21,1±0,23	-	43,4±3,46	-	< 0,1	-
52	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	21,0±0,23	-	43,4±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	21,0±0,23	-	43,4±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	21,1±0,23	18-24	43,4±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	21,1±0,23	-	43,4±3,46	-	< 0,1	-
53	0,5 м от правой стены	1,5	21,1±0,23	18-24	43,4±3,46	40-60	< 0,1	0,1
54	0,5м от левой стены	1,5	21,1±0,23	18-24	43,4±3,46	40-60	< 0,1	0,1
55	0,5м от противоположной окну стены	1,5	21,1±0,23	18-24	43,4±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №35								
56	в центре помещения	0,1	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,3±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
57	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,3±0,23	-	44,0±3,46	-	< 0,1	-
58	0,5 м от правой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
59	0,5м от левой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1
60	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,0±3,46	40-60	< 0,1	0,1

Ф 02-153-02-2020

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Стр. 4 из 5

Заключение: измеренные параметры микроклимата в контрольных точках №1-60 в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, по адресу: 452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул.Герцена, д.3, находятся в зоне допустимых значений, установленных «СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.34.

Сотрудник Органа инспекции:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

в городах Туймазы, Белебей



Т.И.Токсанбаева

(должность, ФИО, подпись)

Ф 02-153-02-2020

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Стр. 5 из 5

16	в центре помещения	0,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	20,0±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
17	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,1	19,9±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	20,0±0,23	-	43,6±3,46	-	< 0,1	-
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
18	0,5м от правой стены	0,1	19,9±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
19	0,5м от левой стены	0,1	19,9±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
20	0,5м от противоположной окну стены	0,1	19,9±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		2,0	20,0±0,23	18-20	43,6±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №24 кабинет ФЭИИ								
21	в центре помещения	0,1	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,3±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
22	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,2±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,3±0,23	-	44,5±3,46	-	< 0,1	-
23	0,5 м от правой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
24	0,5м от левой стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
25	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,3±0,23	18-24	44,5±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №25 кабинет ФЭИИ								
26	в центре помещения	0,1	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,5±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
27	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,5±0,23	-	44,8±3,46	-	< 0,1	-
28	0,5 м от правой стены	1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
29	0,5м от левой стены	1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
30	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,5±0,23	18-28	44,8±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №26 кабинет отделения «Грипп»								
31	в центре помещения	0,1	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,1±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
32	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,0±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,1±0,23	-	43,9±3,46	-	< 0,1	-
33	0,5 м от правой стены	1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
34	0,5м от левой стены	1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
35	0,5м от противоположной окну стены	1,5	22,1±0,23	18-24	43,9±3,46	40-60	< 0,1	0,1
Кабинет №27 кабинет отделения «Грипп»								
36	в центре помещения	0,1	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		1,7	22,5±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
37	на расстоянии 0,5м от наружной стены	0,1	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		0,6	22,4±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
		1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1
		1,7	22,5±0,23	-	44,1±3,46	-	< 0,1	-
38	0,5 м от правой стены	1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1
39	0,5м от левой стены	1,5	22,5±0,23	18-24	44,1±3,46	40-60	< 0,1	0,1

Ф 02-153-02-2020

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Стр. 3 из 5