

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

**Предписание № 118/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 34 «Василек»
с. Новосельского муниципального образования Новокубанский район*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новокубанского района по
пожарному надзору № 118 от «28» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «28» июня 2019 г. по 14 ч. 00 мин.
«28» июня 2019 г. проведена проверка старшим дознавателем ОНД и ПР Новокубанского района
капитаном вн. службы Чолохьяном Рафиком Артавазовичем, помещений и территории МДОБУ
№ 34» Василек» по адресу: Новокубанский район, с. Новосельское, ул. Ленина, 100 «А».

совместно с заведующий МДОБУ № 34 «Василек» Ковба Л.Т.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безо- пасности, требования которого(ых) на- рушены	Срок устране- ния нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
118/1/1	Отсутствует проект на средства обеспечения пожарной безопасно- сти зданий и сооружений.	(п. 61 Правила противопо- жарного режима в Россий- ской Федерации № 390 от 25.04.2012 года)	01.10.19г.	
118/1/2	Отсутствует акт испытаний наруж- ного противопожарного водопрово- да.	ФЗ 123 от 22.07.2008г. ст. 4 ППР от 25.04.2012г. п.55	01.10.19г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро-
ками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписа-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР
Новокубанского района
Р.А. Чолохян



«28» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

_____ *М.М.М.*
(должность, фамилия, инициалы)

«28» июня 2019г.