

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Андреевский сельский дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Калининский р-н ст-ца. Андреевская ул. Красная д. 23

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор - Косенко Людмила Ивановна
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 44-1-62

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 05.2017

Фактическая дата обследования: 30.05.2017

Организация: УСЗН в Калининском районе

Должность лица: специалист 2 разряда

ФИО: О.В. Вельможина

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Отсутствие	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Не соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Не соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Отсутствие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Соответствует	

наличий пандуса)			2,2 x 2,2 м.		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Отсутствие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный,					

ожидания и пр.							
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%	п. 7.1.7	Отсутствие		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Отсутствие		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Отсутствие		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
Средства информации							
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	Г, У, К, С		наличие	п. 5.5.1	Отсутствие		
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.8	Отсутствие		
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Отсутствие		
Речевые информаторы	С, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Отсутствие		

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	#	-		#
Вход	-	-	-		#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#		#
Зона оказания услуги	-	#	#		#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#		#
Средства информации	-	#	-		-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см. Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Лестницу на входе наружную: -обустроить ступени высотой 12 – 15 см. Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см.

	Лестницу на входе наружную: - обеспечить единообразную геометрию ступеней.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
	Обеспечить входную площадку нескользким покрытием
	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.
	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)
	Обеспечить в зале не менее 1% мест для инвалидов-колясочников

Зона оказания услуги	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе сбоку размером 0,55 x 0,85 м.
	Оборудовать в зале места для инвалидов-колясочников: - при доступе спереди или сзади размером 1,25 x 0,85 м.

Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.
	Установить речевой информатор
	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

« ____ » _____ 20 ____ г.

 Дата составления Паспорта

_____ подписать _____
 Должность лица, составившего Паспорт

 Ф.И.О.