

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15 А тел. 88442 96-70-12

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому,

Суровикинскому и Чернышковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, 33а, тел. 8-84472-3-61-87

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 019/7/01/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский

сад № 6 "Радуга" г. Калача-на-Дону Волгоградской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №7 от 19.02.2021 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам

Макеева В.В.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.03.2021 с 10 час. 00 мин. до 12 час. проведена проверка заместителем начальника ОНД и ПР по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам Богдановым Александром Александровичем, зданий, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 "Радуга" г. Калача-на-Дону Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, город Калач-на-Дону, ул. Чекмарёва, 53

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МКДОУ д/с № 6 «Радуга» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

Е.В. Гришиной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	п. 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2021 г.	
2	На объекте защиты отсутствуют ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства	п. 30 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного	01.09.2021 г.	

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	режима в Российской Федерации».		
3	На объекте защиты не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	п. 50 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2021 г.	
4	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:	п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по Калачевскому,
Суровикинскому и Чернышковскому районам
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


«19» марта 2021 г.


(подпись)
М.Л.П.*

Богданов А.А..

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«22» марта 2021 г.


(должность, фамилия, инициалы) Б.В.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору