



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел .8 (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района

353202, Динской район, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел. 8(86162) 6-43-12;

электронный адрес: ond.dinskai@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ № 3/1
от «16» ноября 2022 г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования Динской район «Детский сад № 56»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Динского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю –
главного государственного инспектора Динского района по пожарному надзору Левтер
Романа Александровича № 3 от «19» октября 2022 года

в период с «08» ноября 2022 г. по «16» ноября 2022 г.

Государственным инспектором Динского района по пожарному надзору - старшим
дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю капитаном внутренней службы Косенко Александром
Вадимовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
Органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

заведующий Бахарева Екатерина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований и мероприятий в области гражданской
обороны в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Контролируемым лицом не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 3, 4, 5, 6, абзацы второй, третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; абзац второй, четвертый подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);	16.03.2023 г.	
2	Не планируются контролируемым лицом мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.	(абзац третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 1.3, 1.8 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);	16.03.2023 г.	
3	Не планируются контролируемым лицом мероприятия по техническому обслуживанию защитных сооружений	(абзац третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 1.3,	16.03.2023 г.	

	гражданской обороны.	1.8 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);		
4	Не планируются контролируемым лицом мероприятия по текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны.	(абзац третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 1.3, 1.8 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);	16.03.2023 г.	
5	Не проводятся контролируемым лицом мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых.	(абзац третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 1.3, 1.8 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);	16.03.2023 г.	
6	Не проводятся контролируемым лицом мероприятия по техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны.	(абзац третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 1.3, 1.8 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных	16.03.2023 г.	

		сооружений гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);		
7	Не проводятся контролируемым лицом мероприятия по текущему и капитальному ремонту защитных сооружений гражданской обороны.	(абзац третий пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункты 1.3, 1.8 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».);	16.03.2023 г.	
8	Контролируемым лицом при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений.	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункт 13 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.1, 3.2.2 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.);	16.03.2023 г.	
9	Контролируемым лицом при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в	16.03.2023 г.	

	повседневной деятельности не выполняются условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время.	Российской Федерации»; пункт 13 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.1, 3.2.2 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.);		
10	Контролируемым лицом при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности не выполняются условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; пункт 13 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.1, 3.2.2 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.);	16.03.2023 г.	
11	Контролируемым лицом не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению входов в защитные сооружения	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС	16.03.2023 г.	

	<p>гражданской обороны, а именно: во входах, используемых в мирное время отсутствуют защитно-герметические или герметические двери, которые должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.</p>	<p>РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».);</p>		
12	<p>Контролируемым лицом не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению защитных устройств и помещений для укрываемых, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - помещения ЗС ГО не сухие; - металлические двери и ставни не окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.); - элементы воздухозаборных труб режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых внутри ЗС ГО не окрашены в белый цвет; - элементы воздухозаборных труб режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС внутри ЗС ГО не окрашены в желтый цвет; - элементы труб электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод внутри ЗС ГО не окрашены в черный цвет; - элементы водопроводных труб, баки запаса воды внутри ЗС ГО не окрашены в зеленый цвет; - элементы труб системы отопления внутри ЗС ГО не окрашены в коричневый 	<p>(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».);</p>	16.03.2023 г.	

<p>цвет; - элементы ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы внутри ЗС ГО не окрашены в серый цвет.</p>			
<p>13 Контролируемым лицом не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, не закрыты и не опечатаны (отсутствуют); - в неиспользуемых помещениях в зимнее время температура воздуха допускается температура ниже +10 град. С; - отсутствуют напорных емкости аварийного запаса питьевой воды, в которых должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток; - отсутствуют аварийные безнапорные емкости, для питьевой воды, которые должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища (укрытия) после освидетельствования их представителями медицинской службы; - отсутствуют аварийные резервуары для сбора фекалий которые должны быть закрыты, пользоваться ими при режиме повседневной деятельности запрещается; - санузлы, не используемые в хозяйственных целях, не 	<p>(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.»);</p>	<p>16.03.2023 г.</p>	

	закрываются и не опечатаны.		
14	Для оснащения ЗС ГО не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО, врача и фельдшера, приведенным в приложении N 3	(п. 1.6 Приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");	16.03.2023 г.
15	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.
16	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует сигнал оповещения гражданской обороны.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.
17	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует план перевода	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС	16.03.2023 г.

	защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых.	России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).		
18	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
19	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
20	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
21	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	

22	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.
23	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.
24	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.
25	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.
26	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений	16.03.2023 г.

	укрытии).	гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).		
27	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
28	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
29	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
30	В защитном сооружении гражданской обороны контролируемого лица отсутствует список телефонов.	(подраздел 3.6 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)).	16.03.2023 г.	
31	Контролируемым лицом не проводятся мероприятия по оценке технического состояния: - ограждающих конструкций	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац	16.03.2023 г.	

	<p>и защитных устройств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - системы фильтровентиляции и герметичности; - фильтров-поглочителей; - системы водоснабжения и канализации; - энергетических устройств. 	<p>второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».);</p>		
32	<p>Контролируемым лицом не производится техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техническое обслуживание и ремонт технических систем и специального оборудования; - планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; - техническое обслуживание средств связи и оповещения. 	<p>(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».);</p>	16.03.2023 г.	
33	<p>Контролируемым лицом не производится планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техническое обслуживание и ремонт технических систем; - планово-предупредительный ремонт строительных конструкций; 	<p>(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и</p>	16.03.2023 г.	

	- техническое обслуживание средств связи и оповещения.	введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».);		
34	Контролируемым лицом не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе: - обозначение защитных сооружений гражданской обороны; - маршрутов движения, укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны; - порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми.	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».);	16.03.2023 г.	
35	Контролируемым лицом не созданы звенья для обслуживания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.	(абзац второй пункта 10 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; абзац второй подпункта 16.4 Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; пункт 1.4, схема "А" приложения N 1 к Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»»; пункт 2, пункт 4, приложение N 1 к Приказ от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».);	16.03.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил, представитель контролируемого лица:

Заведующая Бахарева В.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Э.М.

(подпись)

Государственный инспектор Динского района по пожарному надзору - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Косенко Александр Вадимович

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27967ACB82C8D92D2AEE0668711E8924
Владелец: Косенко Александр Вадимович
Действителен: с 29.08.2022 до 22.11.2023

(подпись)