



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 46/1/3**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**Динской район "Детский сад № 56", основной корпус, вспомогательные помещения**

**(категория чрезвычайно высокого риска).**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

(наименование органа ГПН)

№ 46 от «13» апреля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. 30 апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «04» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка - инспектором ОНД и ПР Динского района – государственным инспектором Динского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Лутай Георгием Сергеевичем – Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад № 56", основной корпус, вспомогательные помещения (категория чрезвычайно высокого риска), 353220, Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 41.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	23.08.2021 года	
2.	На объекте отсутствует аварийное эвакуационное освещение	(п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	23.08.2021 года	
3.	На объекте не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	(п. 43 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");	23.08.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Динского района –  
государственный инспектор Динского района  
по пожарному надзору Лутай Г.С.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«04» июня 2021 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*Гру*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Заведующая С. Н. Бухарева*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » 06 2021 г.