

ВКЛАДЫШ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

именование: БДОУ Мо Динской район «Детский сад № 56»

место нахождения (адрес): с.Красносельское, ул.Кирова, 41; т. 3-39-05, эл.адрес: detskiysad56@yandex.ru

форма собственности объекта: муниципальная

инные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: БДОУ МО Динской район «Детский сад № 56» – оперативное управление, заведующая Венецкая Наталья Ивановна

количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 2.

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 2 этаж			
трина пути движения в коридорах, галереях и	К	не менее 1,5 м.	Соответствует
трина прохода в помещении с оборудованием	К	не менее 1,2 м.	Соответствует
трина дверных и открытых проемов в стене,	К	не менее 0,9 м.	Соответствует
ходов из коридоров и помещений на лест-	К	не более 1,4 см.	Соответствует
ничную клетку			
сота порогов или перепад высот			
структивные элементы и устройства на пу-			
движения, выступ:	С	не более 10 см.	Соответствует
и стенах			
отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует
тница внутренняя (в зону оказания услуги)			
лени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	имеются
ручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствует

имеются только с одной стороны, требуется с

					<u>ДВУХ СТОРОН</u>
ручьи на высоте	О, С	90 см.	-		п. 5.2.15
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-		п. 5.2.10
античные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-		п. 5.2.16
античный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-		п. 5.2.10
античный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-		п. 5.2.12
индус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует		требуется
высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-		п. 5.2.13
клон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-		п. 5.2.13
клон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-		п. 5.2.13
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-		п. 5.2.13
ручьи вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-		п. 5.2.15
а высоте	К	0,7 м.	-		п. 5.2.15
а высоте	О	0,9 м.	-		п. 5.2.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-		п. 5.2.15
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-		п. 5.2.15
античный цвет поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-		п. 5.2.14
антискользящий внутренний лестничную ступень, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-		п. 5.2.13
порог входная внутренняя (в зону оказания услуги):					
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-		п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-		п. 5.1.4

контрастная маркировка прозрачных полотен верей	С	наличие	-	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Требуется
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги¹ –этаж 2				
Л зрительный, читальный, ожидания и пр.				
количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
размер места для инвалида-колясочника:				
три доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
три доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
исота поверхности столов, прилавков, окошек	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
кс и т.п.				
шина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
едприятия торговли				
сота поверхности столов, прилавков, касс и	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
убина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
личество доступных расчетно-кассовых по-	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
в				
рина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
едприятия питания				

эи оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания эи вариант «А» или вариант «Б»).

Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Высота не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Ширина стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
Лестницы, пандусы, санатории и т.д.				
Ширина стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Ширина проемов для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Ширина двери в номер:			-	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Высота в номере (на этаже):			-	
Ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство для размещения кресла-коляски (ком с унитазом)	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Свободное пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Жидкие опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Служивание в кабинете:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответству- ет	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	соответству- ет	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответству- ет	п. 5.2.2
Высота с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответству- ет	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответству- ет	п. 7.1.9

пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<u>не соответствует</u>	п. 5.3.2
нак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.3.6 Требуется
азмер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<u>Не соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
ирина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для размещения кресла-коляски дом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<u>соответствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
кидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется
стема тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6 Требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требуется приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г

Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации					
частки территории	-					
код	-					
пути движения	Рекомендуем: Установить поручни с двух сторон на внутренней входной лестнице, сделать или пандус или подъемник на внутренней входной лестнице, выделить маркировкой ступени на внутренней входной лестнице					
площади	-					
инженерно-техническое обеспечение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабинки для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке					
информации	-					

01 » февраля 2016 г.
та составления Паспорта

арший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

Ж.В.Мозелева

подпись