

Приложение 1.1.

Таблица 1. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС д. Новое Домозерово

№ п/п	Наименование отапливаемого здания (теплового пункта)	Строительный объём по наружному обмеру зданий, м ³	Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч	Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч	Количество человек пользующих ся горячей водой
1	ул. Молодежная, 4 ж.д.	394.0	14.9	0	0
2	Медпункт 1тп	195.0	4.0	0	0
3	Медпункт 2тп	195.0	4.0	0	0
4	ул. Молодежная, 5 1тп ж.д.	197.0	8.3	0	0
5	ул. Молодежная, 5 2тп ж.д.	197.0	8.3	0	0
6	ул. Молодежная, 8 1тп ж.д.	196.0	8.2	0	0
7	ул. Молодежная, 8 2тп ж.д.	196.0	8.2	0	0
8	ул. Молодежная, 29 ж.д.	6304.0	137.2	126	82
9	Магазин Череповецкое РайПо	512.0	9.0	0	0
10	ул. Молодежная, 44 ж.д.	9291	188.0	162	119
11	Школа	9123.3	153.2	28	0
12	ул. Молодежная, 41 ж.д.	480.0	17.5	0	0
13	Очистные	540.0	26.7	0	0
14	ул. Молодежная, 45 ж.д.	10271.0	202.7	151	108
15	ул. Молодежная, 46 ж.д.	10212.0	201.9	154	111
16	ул. Молодежная, 47 ж.д.	10215	201.9	147	104
17	Детсад	4608.0	89.2	57	0
Перспектива присоединения					
1	Здание администрации	5102.0	107.3	0	0

**Таблица 2. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС
д. Батран**

№ п/п	Наименование отапливаемого здания (теплового пункта)	Строительный объём по наружному обмеру зданий, м ³	Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч	Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч	Количество человек пользующих ся горячей водой
1	Школа	нет	167.8	нет	нет
2	Учительский дом	нет	87.1	нет	нет
3	Здание бывшего детсада	нет	96.0	нет	нет

**Таблица 3. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС
д. Шалимово**

№ п/п	Наименование отапливаемого здания (теплового пункта)	Строительный объём по наружному обмеру зданий, м ³	Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч	Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч	Количество человек пользующих ся горячей водой
1	Жилой дом №4	нет	104.5	нет	нет
2	Школа	нет	159.7	нет	нет
3	Администрация + контора ЖЭУ	нет	58.3	нет	нет
4	Пожарная часть (сарая котельная)	нет	5.5	нет	нет
5	Жилой дом №1	нет	17.3	нет	нет
6	Жилой дом №2	нет	83.8	нет	нет

**Таблица 4. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС
д. Воскресенское**

№ п/п	Наименование отапливаемого здания (теплового пункта)	Строительный объём по наружному обмеру зданий, м ³	Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч	Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч	Количество человек пользующих ся горячей водой
1	Школа	нет	243.9	27.6	0
2	Дом ветеранов, ЦРП, МУ	нет	263.6	101.6	59