

Тепловые потери

Район:

Наименование сети:

Наименование котельной:

Суммарные годовые тепловые потери:

Расход теплоносителя, т/ч

Располагаемый напор, м.вод.ст.

Тепловой режим, С⁰:

Череповецкий
ООО "БиоТеплоРесурс"
Котельная д.Воскресенское
286,8
28,6
36,3
90-70

№	№ участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубопровода, мм	Средне-годовые уд.тепл. потери под.труб. ккал/ч*м	Средне-годовые уд.тепл. потери обр.труб. ккал/ч*м	Вид прокладки	Норм. потери тепловой сети	п участка, часов	Годовые тепловые потери в подающем трубопроводе, гкал	Годовые тепловые потери в обратном трубопроводе, гкал	Суммарные годовые тепловые потери в трубопроводах, гкал
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"
1	1	288,0	100	39,8	39,8	Подземная канальная	1959 г	5664	77,9	77,9	155,8
2	1,1	57,0	82	41,1	36,1	Надземная	1959 г	5664	15,9	14,0	29,9
3	2	75,0	82	41,1	36,1	Надземная	1959 г	5664	21,0	18,4	39,4
4	3	95,0	82	41,1	36,1	Надземная	1959 г	5664	26,5	23,3	49,8
5	3,1	26,0	69	33,5	33,5	Подземная канальная	1959 г	5664	5,9	5,9	11,8
ИТОГО:		541,0							147,2	139,5	286,8