

Потребители тепловой энергии

Район:	Череповецкий
Наименование сети:	ООО БиоТеплоРесурс
Наименование котельной:	Котельная д.Батран
Тепловая нагрузка:	350,9
отопление, Мкал/ч-	350,9
ГВС, Мкал/ч -	0,0
Вентиляция, Мкал/ч -	0,0
Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч	17,5
Располагаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст.	8,7
Тепловой режим, °С:	90-70

№	Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка, Мкал/ч			Расход сетевой воды, т/ч			Потеря напора от котельной, м	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Диаметр шайбы ГВС, мм	Диаметр шайбы СО, мм
		отопление макс.	ГВС средняя	ГВС макс.	отопление макс.	ГВС макс.	утечка нормативная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Школа	167,8	0	0	8,4	0	0,011	3,0	5,7	0	20,2
2	Учительский дом	87,1	0	0	4,4	0	0,006	3,5	5,2	0	15,0
3	Здание бывш.детсада	96,0	0	0	4,8	0	0,006	3,6	5,1	0	15,9