

## Потребители тепловой энергии

<b>Район:</b>	Череповецкий
<b>Наименование сети:</b>	ООО БиоТеплоРесурс
<b>Наименование котельной:</b>	Котельная д.Воскресенское
<b>Тепловая нагрузка:</b>	636,8
отопление, Мкал/ч-	507,6
ГВС, Мкал/ч -	129,2
Вентиляция, Мкал/ч -	0,0
<b>Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч</b>	<b>28,6</b>
<b>Располагаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст.</b>	<b>36,3</b>
<b>Тепловой режим, °С:</b>	<b>90-70</b>

№	Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка, Мкал/ч			Расход сетевой воды, т/ч			Потеря напора от котельной, м	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Диаметр шайбы ГВС, мм	Диаметр шайбы СО, мм
		отопление макс.	ГВС средняя	ГВС макс.	отопление макс.	ГВС макс.	утечка нормативная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Школа	243,9	4,1	27,6	12,2	0,7	0,018	25,7	10,6	4,8	20,1
2	Дом ветеранов, ЦРП, МУ	263,6	18,2	101,6	13,2	2,5	0,024	31,2	5,1	12,0	26,4