

# Потребители тепловой энергии

|  |                      |
|--|----------------------|
| Район:   | Череповецкий         |
| Наименование сети:                             | ООО СанТеплоРесурс   |
| Наименование котельной:                        | Котельная д.Шалимово |
| Тепловая нагрузка:                             | 429,1                |
| отопление, Мкал/ч-                             | 429,1                |
| ГВС, Мкал/ч -                                  | 0,0                  |
| Вентиляция, Мкал/ч -                           | 0,0                  |
| Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч     | 17,2                 |
| Располагаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | 25,9                 |
| Тепловой режим, °С:                            | 95-70                |

| № | Адрес узла ввода    | Расчетная нагрузка, Мкал/ч |             |           | Расход сетевой воды, т/ч |           |                    | Потеря напора от котельной, м | Располагаемый напор на вводе потребителя, м | Диаметр шайбы ГВС, мм | Диаметр шайбы СО, мм |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
|   |                     | отопление макс.            | ГВС средняя | ГВС макс. | отопление макс.          | ГВС макс. | утечка нормативная |                               |   |                       |                      |
| 1 | 2                   | 3                          | 4           | 5         | 6                        | 7         | 8                  | 9                             | 10  | 11                    | 12                   |
| 1 | ж.д.№4              | 104,5                      | 0           | 0         | 4,2                      | 0         | 0,007              | 8,3                           | 17,6  | 0                     | 10,2                 |
| 2 | Школа               | 159,7                      | 0           | 0         | 6,4                      | 0         | 0,010              | 20,9                          | 5,0   | 0                     | 18,4                 |
| 3 | Адм.+контора ЖЭУ    | 58,3                       | 0           | 0         | 2,3                      | 0         | 0,004              | 3,7                           | 22,2  | 0                     | 7,2                  |
| 4 | Пож.часть (ст.кот.) | 5,5                        | 0           | 0         | 0,2                      | 0         | 0,000              | 1,6                           | 24,3  | 0                     | 3,0                  |
| 5 | ж.д.№1              | 17,3                       | 0           | 0         | 0,7                      | 0         | 0,001              | 4,8                           | 21,1  | 0                     | 3,9                  |
| 6 | ж.д.№2              | 83,8                       | 0           | 0         | 3,4                      | 0         | 0,005              | 5,0                           | 21,0  | 0                     | 8,7                  |