

Потребители тепловой энергии

Район:	Череповецкий
Наименование сети:	ООО СанТеплоРесурс
Наименование котельной:	Котельная д.Н.Домозерово перспектива
Тепловая нагрузка:	2 214,3
отопление, Мкал/ч-	1 390,3
ГВС, Мкал/ч -	824,0
Вентиляция, Мкал/ч -	0,0
Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч	76,2
Располагаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст.	14,0
Тепловой режим, °С:	95-70

№	Адрес узла ввода	Расчетная нагрузка, Мкал/ч			Расход сетевой воды, т/ч			Потеря напора от котельной, м	Располагаемый напор на вводе потребителя, м	Диаметр шайбы ГВС, мм	Диаметр шайбы СО, мм
		отопление макс.	ГВС средняя	ГВС макс.	отопление макс.	ГВС макс.	утечка нормативная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ул.Молодежная, 4 ж.д.	14,9	0	0	0,6	0	0,001	3,9	10,1	0	4,5
2	Медпункт 1тп	4,0	0	0	0,2	0	0,000	3,8	10,2	0	3,0
3	Медпункт 2тп	4,0	0	0	0,2	0	0,000	3,8	10,2	0	3,0
4	ул.Молодежная, 5 1тп ж.д.	8,3	0	0	0,3	0	0,001	3,9	10,2	0	3,4
5	ул.Молодежная, 5 2тп ж.д.	8,3	0	0	0,3	0	0,001	3,9	10,2	0	3,4
6	ул.Молодежная, 8 1тп ж.д.	8,2	0	0	0,3	0	0,001	3,9	10,1	0	3,4
7	ул.Молодежная, 8 2тп ж.д.	8,2	0	0	0,3	0	0,001	3,9	10,1	0	3,4
8	ул.Молодежная, 29 ж.д.	137,2	25,2	126	5,5	3,1	0,017	5,0	9,0	10,9	14,1
9	м-н Череповецкое РайПо	9,0	0	0	0,4	0	0,001	7,2	6,8	0,0	4,0
10	ул.Молодежная, 44 ж.д.	188,0	36,6	162	7,5	4,0	0,023	7,3	6,7	13,6	18,1
11	Школа	153,2	4,1	28	6,1	0,7	0,010	8,3	5,7	6,0	17,3
12	ул.Молодежная, 41 ж.д.	17,5	0	0	0,7	0	0,001	8,7	5,3	0	6,0
13	Очистные	26,7	0	0	1,1	0	0,002	8,9	5,1	0	7,5
14	ул.Молодежная, 45 ж.д.	202,7	33,2	151	8,1	3,8	0,023	8,3	5,7	14,0	19,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ул.Молодежная, 46 ж.д.	201,9	34,1	154	8,1	3,9	0,023	8,6	5,4	14,4	20,2
16	ул.Молодежная, 47 ж.д.	201,9	32,0	147	8,1	3,7	0,023	8,7	5,3	14,2	20,3
17	Детсад	89,2	7,1	57	3,6	1,4	0,009	8,3	5,7	8,6	13,2
18	Здание администрации	107,3	0	0	4,3	0,0	0,007	4,1	9,9	0	12,2