

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 2 63-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ОКВЭД 75.11.12

28.04.2017г. № 06/32-1- 42

Законному представителю
МБДОУ «Детский сад
№ 467 г.Челябинска»

ПРЕДПИСАНИЕ

Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарный надзор

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Пузанова Светлана Владимировна

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
МБДОУ «Детский сад № 467 г.Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Громова,
9а по плановому государственному надзору
выявлены нарушения санитарного законодательства ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О
санитарно – эпидемиологическом благополучии», ст. № 17; СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», которые
могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: **в срок до 10.08.2019 года**
выполнить следующие мероприятия:

1. Оборудовать теневые навесы боковым ограждением высотой не менее 1,5 метра от земли для всех групп (п.3.9, 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Провести ремонт аварийной кровли, ливневой канализации. (п.п. 1.2,1.1 .Сан ПиН2.4.1.3049-13).
3. Провести ремонт всех помещений детского сада к новому учебному году, с устранением дефектов покрытия стен, потолка, ликвидировать все следы течи аварийной кровли(п. 5.1.,5.2.,5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13).
- 4.Провести качественный ремонт бассейна и обеспечить работу бассейна в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
5. В помещениях для индивидуальных занятий логопеда с детьми установить около зеркал настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света (п.10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).
- 6.Установить над учебными досками в группах местное освещение – софит (п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
7. Отрегулировать режим мытья посуды в группах, все мойки для мытья посуды оборудовать пробками по размеру сливного отверстия.п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-

13.

8. Приобрести на пищеблок в цех сырой продукции напольные весы п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Суточные пробы выставлять в соответствии с требованиями санитарных правил, п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Строго соблюдать технологию приготовления блюд, прописанную в технологических картах, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. Обеспечить наличие документов на соответствие гигиеническим нормативам при смене песка в песочницах. П.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

12. Обеспечить 100% охват сотрудников профилактическими прививками в соответствии приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (п. п.19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Информацию по выполнению предписания представить в отдел надзора по гигиене детей и подростков по адресу: пер. Островского, 14, каб. № 109 тел/факс 791-27-93, в сроки, указанные в предписании.

На основании ст. 11 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г. данное предписание имеет обязательную силу.

Ответственность за выполнение данного предписания в установленные сроки возлагается на законного представителя МБДОУ «Детский сад № 467 г.

Челябинска» в соответствии с действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт

С.В.Пузанова

Получено 28.04.2017

Заведующий *В.В. Водопольский*