

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 467 г. Челябинска»**

ул. Громова, 9 а, г. Челябинск, 454904, 8 (351) 280-05-45, e-mail: mdoy467@yandex.ru

19.10.2021 № 107 _____
на № _____ от _____

**Информация об устранении нарушений
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки с 15.09.2021 по 28.09.2021
Предписание № 1075 от 24.09.2021**

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	Ответственный	Примечание
1	На противопожарной двери складского помещения (пом.13 по техпаспорту) ведущей в общий коридор (пом. 15 по техпаспорту) отсутствует приспособления для самозакрывания	Выполнено	Заведующий МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска» Шнайдер Н.В.	Договор поставки № 467/21 от 08.10.2021 г. Фото № 1
2	На противопожарной двери складского помещения (пом.14 по техпаспорту) ведущей в общий коридор (пом. 15 по техпаспорту) отсутствует приспособления для самозакрывания	Выполнено	Заведующий МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска» Шнайдер Н.В.	Договор поставки № 467/21 от 08.10.2021 г. Фото № 2

Заведующий МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска»



Н.В.Шнайдер