

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

« Детский сад № 110 г. Челябинска»

Российская Федерация 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 33, тел.263-17-32

адрес электронной почты [sovmdouds110@mail.ru](mailto:sovmdouds110@mail.ru)

Отчет о выполнении выявленных нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности предписания № 1047

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт наименования нормативного правового акта российской Федерации и нормативного документа по ПБ требования которых нарушены	Отметка о устранении нарушений
1	Отсутствует регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации	Основание: п.54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено
2	Отделка стен кабинета (помещение № 22 по тех.паспотру) выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (пластиковыми панелями) Сертификат соответствия требования ПБ не предоставлен	Основание : ст.4, ст.6 ч.7 ст.134 № 123 ФЗ « технический регламент о требования пожарной безопасности»	Выполнено

Заведующий



И.Г. Семенова