

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 110 г. Челябинска»
454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.33
тел.: 8 (351) 263-17-32, 263-40-68
sovmdouds110@mail.ru

Отчет
О выполнении выявленных нарушений обязательных требований
государственного санитарного надзора
от 09.09.2024 года
№ 06-32-1- 174

№ п/п	Нарушения выявленные в ходе проверки	Результат мероприятия, полнота устранения нарушений	Причина неисполнения
Тимирязева д. 33			
	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:		
1.	п. 2.5.2. В помещении склада для хранения овощей дефекты и повреждения напольной кафельной плитки, трещины.	В помещении склада для хранения овощей дефекты и повреждения напольной кафельной плитки, трещины устранены. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
2.	п. 2.5.3. В помещении постирочной, туалете не устранены дефекты стен, отслоение штукатурного покрытия, трещины.	В помещении постирочной, туалете устранены дефекты стен, отслоение штукатурного покрытия, трещины. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
3.	п. 2.5.13. В группах отсутствуют на окнах регулируемые солнцезащитные устройства.	В группах на окнах установлены регулируемые солнцезащитные устройства. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
4.	п. 2.7.5. В помещениях групповых частично отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах.	В помещениях групповых установлены ограждающие устройства на отопительных приборах. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
5.	п.2.8.6. В группе «Почемучки» осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию	В группе «Почемучки» установили новые осветительные приборы, которые имеют светорассеивающую конструкцию. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
6.	п. 3.1.7. Во всех туалетных группах отсутствуют умывальные раковины для персонала.	Умывальные раковины для персонала – установлены. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.

7.	2.4.11. В туалетном помещении группы «Непоседы» туалетные кабинки не оборудованы дверями.	В туалетном помещении группы «Непоседы» туалетные кабинки оборудованы дверями. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»			
8.	Раздел 6 таблица 6.4. Нарушена установка умывальных раковин в туалете группы «Почемучки», при норме 0,5 м для детей старше 4-х лет, установлена на высоту 0,8 м.	Умывальные раковины в туалете группы «Почемучки», для детей старше 4-х лет, установлена на высоту 0,8 м. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения:			
9.	п.8.1.2. Занижен в отдельные дни недели для детей старшего возраста объем уплотненного полдника.	Выполнили натуральные нормы продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах детей. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
	п.8.1.2. Нормы питания за июль месяц 2024 года – ниже нормы.	Выполнили натуральные нормы продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах детей. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
Плеханова д. 36а СП1			
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			
1.	п.2.4.4. Асфальтовое покрытие дорожек имеет дефекты, оседание асфальта, что ведет к образованию ям, трещины;	На Асфальтовое покрытие дорожек нанесен слой бетона. Ямы и трещины устранены. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
2.	п.2.5.3. В столовой группы «Солнышко», помещениях прачечной не устранены дефекты стен, потолка, следы протеканий.	В столовой группы «Солнышко», помещениях прачечной устранены дефекты стен, потолка, следы протеканий. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
3.	п.2.5.2. Во всех групповых помещениях групп, медицинском кабинете линолеум на полу с дефектами и повреждениями, местами рваный, оседание бетонного покрытия под линолеумом.	Во всех групповых помещениях групп, медицинском кабинете линолеум на полу заменен, повреждения устранили. Бетонное покрытие под линолеумом залили жидким полом. В группах	Нет.

		«Солнышко», «Буратино», коридорах, лестницах сделали заливной пол. Нарушение выполнено в полном объеме.	
4.	п.2.4.9. В группах «Ромашка», «Солнышко» шкафы для хранения столовой и кухонной посуды старые, изготовлены из ДСП, деформированы, дверцы не закрываются, материал расслоился, установлены со Дня открытия детского сада.	В группах «Ромашка», «Солнышко» шкафы для хранения столовой и кухонной посуды заменили на новые. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
5.	п.2.4.8. В спальнях помещениях дневной сон детей организован на трансформируемых трехуровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них.	К трансформируемым трехуровневым кроватям приобрели подставки для кроватей. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
6.	п.2.4.13. В групповых группах на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства;	В групповых группах на окнах установлены новые солнцезащитные устройства. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
7.	п. 3.1.7. Во всех туалетных группах отсутствуют умывальные раковины для персонала.	В туалетных группах установили умывальные раковины для персонала. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
8.	п. 2.4.11. В туалетном помещении группы «Буратино» туалетные кабинки не оборудованы дверями;	В туалетном помещении группы «Буратино» туалетные кабинки оборудованы дверями. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
9.	п. 2.4.11. В помещениях групповой «Ромашки», музыкальном зале частично отсутствуют ограждающие устройства на отопительные приборы.	В помещениях групповой «Ромашки», музыкальном зале установлены ограждающие устройства на отопительные приборы. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
10.	п. 2.6.1. Не проведена ревизия и ремонт труб системы канализации в туалете группы «Солнышко» трубы со следами ржавчины, трещины.	Провели замену системы канализации в туалете группы «Солнышко». Установили новые трубы. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
11.	п. 2.4.6.2. Пищеблок не обеспечен в полном объеме технологическим оборудованием, отсутствует привод для «ГП»	Приобрели привод для «ГП» Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»			
12	Раздел 6 таблица 6.4. Нарушена установка умывальных раковин в туалете группы «Солнышко», при норме 0,5 м. для детей старше 4-х лет, установлена на 1 м.	Установлены раковины в туалете группы «Солнышко», на 0,5 м. для детей старше 4-х лет. Нарушение выполнено в	Нет.

		полном объеме.	
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения:			
13.	п.8.1.2. Занижен в отдельные дни недели для детей старшего возраста объём уплотненного полдника.	Выполнили натуральные нормы продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах детей. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
	п.8.1.2. при анализе выполнения норм питания за июль месяц 2024 года установлено ниже нормы.	Выполнили натуральные нормы продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах детей. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
Пушкина д. 62 СП2			
	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:		
1.	п.3.1.2. Пол теневых навесов на игровых площадках групп «Капельки» «Сказка» выполнены бетонным покрытием, на момент контроля бетонное покрытие выщерблено, местами отсутствует, имеет трещины, не ровное, бугристое. На игровой площадке группы «Капельки» не проведен демонтаж кирпичной кладки от строения, кирпичи не убраны, возвышаются над уровнем земли.	Пол теневых навесов на игровых площадках групп «Капельки» «Сказка» залиты раствором из цемента для выравнивания поверхности. На игровой площадке группы «Капельки» проведен демонтаж кирпичной кладки.	нет
2.	п.3.1.2. В помещениях прачечной не устранены дефекты стен, потолка, отслоение штукатурного покрытия, трещины местами, разрушена кирпичная кладка.	В помещениях прачечной устранены дефекты стен, потолка, отслоение штукатурного покрытия, трещины местами, разрушена кирпичная кладка.	нет
3.	п.2.5.2. В помещении для сушки белья линолеум с дефектами и повреждениями.	В помещении для сушки белья линолеум заменили.	Нет.
4.	п.2.4.8. В спальнях помещениях дневной сон организован на трансформируемых трехуровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них.	Приобрели к трехуровневым кроватям подставки. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
5.	п.2.4.13. В групповых помещениях «Пчелка», «Сказка», «Капельки» отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства	В групповые помещения: «Пчелка», «Сказка», «Капельки» приобрели регулируемые солнцезащитные устройства.	Нет.
6.	п.2.7.2. В групповом помещении группы «Сказка» установлены окна деревянных конструкций, рамы старые, конструкция окон не обеспечивает проведение	Произвели полностью замену новых оконных конструкций. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.

	проветривания помещений, окна не открываются.		
	п.2.8.3 – остекление окон в помещении групповой выполнено не из цельного стекла, стекла сборные.	Произвели полностью замену новых оконных конструкций. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
7.	п.3.1.7. Во всех туалетных помещениях отсутствуют умывальные раковины для персонала.	В туалетных помещениях установили раковины для персонала.	Нет.
8.	п.2.4.11. В туалетном помещении групп «Солнышко», «Сказка», «Пчелки» туалетные кабинки не оборудованы дверями.	Туалетные помещения групп «Солнышко», «Сказка», «Пчелки» оборудованы дверями. Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
9.	п.2.4.6.2. Пищеблок не обеспечен в полном объеме технологическим оборудованием, отсутствует привод для «ГП»	Приобрели привод для «ГП» Нарушение выполнено в полном объеме.	Нет.
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»			
10.	Раздел 6 таблица 6.4. Нарушена установка умывальных раковин в туалете группы «Сказка», при норме 0,5 м, для детей старше 4-х лет, установлена на 0,8 м.	Установили умывальные раковины для детей в туалете группы «Сказка» на 0,5 м	Нет.
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения:			
11.	п.8.1.2. Не выполнение суточного объема норм продуктов питания.	Обеспечили выход суточного объема норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах.	Нет.
	п.8.1.2. Нормы питания за июль 2024 год не выполнены.	Нормы питания выполнены.	Нет.

Заведующий МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»



И.Г. Семенова