



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области**

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 09.09.2024года № 06-32-1-174 МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска»
(место выдачи предписания)

Главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области Баязитовой Ольгой Ивановной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 г.
Челябинска» г. Челябинск, Тимирязева д.33, ул. Пушкина, д.62, г. Челябинск, ул.
Плеханова, д.36а

(указать наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований в МБДОУ «Детский сад
№ 110 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, Тимирязева д.33, ул. Пушкина, д.62, г.
Челябинск, ул. Плеханова, д.36а ст.17, 28 Федерального закона от 30.03.1999года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Выявлены нарушения ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска» по адресу: ул. Тимирязева, д.33

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.2. - на момент контроля в помещении склада для хранения овощей дефекты и
повреждения напольной кафельной плитки, трещины, что не допускает проведение
качественной влажной уборки и дезинфекции;

п.2.5.3. - на момент контроля в помещении постирочной, туалете не устранены
дефекты стен, отслоение штукатурного покрытия, трещины;

- п.2.4.13. -в групповых группах на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства;
- п.2.7.5.- в помещениях групповых частично отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах;
- п.2.8.6. -в группе «Почемучки» осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию;
- п.3.1.7. -во всех туалетных группах отсутствуют умывальные раковины для персонала;
- п.2.4.11. -в туалетном помещении группы «Непоседы» туалетные кабинки не оборудованы дверями.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

раздел 6 таблица 6.4 - нарушена установка умывальных раковин в туалете группы «Почемучки», при норме 0,5м для детей старше 4-х лет, установлена на высоту 0,8м.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.8.1.2. приложение № 9 таблица № 1- Занижен в отдельные дни недели для детей старшего возраста объем уплотненного полдника, при норме 450гр. фактически выдано от 380гр. до 430гр., Занижен в отдельные дни выход омлета натурального, запеканки творожной при норме 150гр, выдано от 112гр. до 132гр, мясного блюда при норме 70гр. выдано 59,3гр., гарнира при норме 130гр., фактически выдано 120гр. Фактическое меню составляется без учета технологических карт, что приводит к нарушению выхода блюд по приемам пищи. В представленном меню на день проверки указана выдача фрукта 292гр. на уплотненный полдник фактически фрукт отсутствует;
- п.8.1.2. -при анализе выполнения норм питания за июль месяц 2024года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания составило:для детей до 3-х лет: ниже нормы выданы: птица (68,4%), рыба (63,3%), масло растительное (75,6%), сыр (61,0%), яйцо (58,1%), фрукты (58,9%), соки (70,4%), картофель (79,6%), овощи (72,4%);
- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: птица (74,7%), масло растительное (86,5%), яйцо (83,5%), фрукты (83,8%), соки (81,5%), картофель (80,6%), овощи (72,5%).

Структурное подразделение № 1 МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска» по адресу ул. Плеханова, д.36а

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.4.4. -асфальтовое покрытие дорожек имеет дефекты, оседание асфальта, что ведет к образованию ям, трещины;
- п.2.5.3. -в столовой группы «Солнышко», помещениях прачечной не устранены дефекты стен, потолка, следы протеканий;
- п.2.5.2 -во всех групповых помещениях групп, медицинском кабинете линолеум на полу с дефектами и повреждениями, местами рваный, оседание бетонного покрытия под линолеумом, что не допускает проведение влажной качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.2.4.9. -в буфетных группах «Ромашка», «Солнышко» шкафы для хранения столовой и кухонной посуды старые, изготовлены из ДСП, деформированы, дверцы не закрываются, материал расслоился, установлены со дня открытия детского учреждения, что не позволяет провести качественную влажную уборку оборудования;

п.2.4.8. – в спальнях помещений дневной сон детей организован на трансформируемых трехуровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них;

п.2.4.13- в групповых группах на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства;

п.3.1.7.- во всех туалетных группах отсутствуют умывальные раковины для персонала;

п.2.4.11. - в туалетном помещении группы «Буратино» туалетные кабинки не оборудованы дверями;

п.2.7.5. - в помещениях групповой «Ромашка», музыкальном зале частично отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах;

п. 2.6.1. - не проведена ревизия и ремонт труб системы канализации в туалете группы «Солнышко» трубы со следами ржавчины, трещины;

п.2.4.6.2. - пищеблок не обеспечен в полном объеме технологическим оборудованием, отсутствует привод для «ГП».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

раздел 6 таблица 6.4 - нарушена установка умывальных раковин в туалете группы «Солнышко», при норме 0,5м для детей старше 4-х лет, установлена на высоту 1м.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.8.1.2. приложение № 9 таблица № 1- Занижен в отдельные дни недели для детей старшего возраста объем уплотненного полдника, при норме 450гр. фактически выдано от 380гр. до 430гр., Занижен в отдельные дни выход омлета натурального, запеканки творожной при норме 150гр, выдано от 112гр. до 132гр, мясного блюда при норме 70гр. выдано 59,3гр., гарнира при норме 130гр., фактически выдано 120гр. Фактическое меню составляется без учета технологических карт, что приводит к нарушению выхода блюд по приемам пищи. В представленном меню на день проверки указана выдача фрукта 292гр. на уплотненный полдник фактически фрукт отсутствует;

п.8.1.2. -при анализе выполнения норм питания за июль месяц 2024года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания составило: для детей до 3-х лет: ниже нормы выданы: птица (68,4%), рыба (63,3%), масло растительное (75,6%), сыр (61,0%), яйцо (58,1%), фрукты (58,9%), соки (70,4%), картофель (79,6%), овощи (72,4%);

- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: птица (74,7%), масло растительное (86,5%), яйцо (83,5%), фрукты (83,8%), соки (81,5%), картофель (80,6%), овощи (72,5%).

Структурное подразделение № 2 МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска» по адресу ул. Пушкина, д.62

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 3.1.2. -пол теневых навесов на игровых площадках групп «Капельки», «Сказка» выполнены бетонным покрытием, на момент контроля бетонное покрытие выщерблено, местами отсутствует, имеет трещины, не ровное, бугристое. На игровой площадке группы «Капельки» не проведен демонтаж кирпичной кладки от строения, кирпичи не убраны, возвышаются над уровнем земли, что может способствовать возникновению травматизма у детей;
- п.2.5.3. - на момент контроля в помещениях прачечной не устранены дефекты стен, потолка, отслоение штукатурного покрытия, трещины, местами разрушена кирпичная кладка;
- п.2.5.2. - в помещении для сушки белья линолеум с дефектами и повреждениями, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- п.2.4.8. -в спальнях помещений дневной сон детей организован на трансформируемых трехуровневых кроватях, не имеющих самостоятельный заход на них;
- п.2.4.13.- в групповых группах «Пчелка», «Сказка», «Капельки» на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства;
- п.2.7.2.- в групповом помещении группы «Сказка» установлены окна деревянных конструкций, рамы старые, конструкция окон не обеспечивает проведение проветривания помещений, окна не открываются;
- п.2.83- остекление окон в помещении групповой выполнено не из цельного стекла, стекла сборные;
- п.3.1.7. -во всех туалетных группах отсутствуют умывальные раковины для персонала;
- п.2.4.11. -в туалетном помещении групп «Солнышко», «Сказка», «Пчелки» туалетные кабинки не оборудованы дверями;
- п.2.4.6.2. - пищеблок не обеспечен в полном объеме технологическим оборудованием, отсутствует привод для «ГП».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

раздел 6 таблица 6.4 - нарушена установка умывальных раковин в туалете группы «Сказка», при норме 0,5м для детей старше 4-х лет, установлена на высоту 0,8м.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.8.1.2. приложение № 9 таблица № 1- Занижен в отдельные дни недели для детей старшего возраста объем уплотненного полдника, при норме 450гр. фактически выдано от 380гр. до 430гр., Занижен в отдельные дни выход омлета натурального, запеканки творожной при норме 150гр, выдано от 112гр. до 132гр, мясного блюда при норме 70гр. выдано 59,3гр., гарнира при норме 130гр., фактически выдано 120гр. Фактическое меню составляется без учета технологических карт, что приводит к нарушению выхода блюд по приемам пищи. В представленном меню на день проверки указана выдача фрукта 292гр. на уплотненный полдник фактически фрукт отсутствует;
- п.8.1.2. -при анализе выполнения норм питания за июль месяц 2024года установлено, выполнение натуральных норм продуктов питания составило: для детей до 3-х лет: ниже нормы выданы: птица (68,4%), рыба (63,3%), масло растительное (75,6%), сыр

(61,0%), яйцо (58,1%), фрукты (58,9%), соки (70,4%), картофель (79,6%), овощи (72,4%);

- для детей старше 3-х лет: ниже нормы выданы: птица (74,7%), масло растительное (86,5%), яйцо (83,5%), фрукты (83,8%), соки (81,5%), картофель (80,6%), овощи (72,5%).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска»

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

в срок до 01.08.2026 года выполнить следующие мероприятия:

МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска» по адресу: Тимирязева, д.33

1. Обеспечить проведение ремонта в помещении склада для хранения овощей, прачечной, туалете прачечной с устранением следов протекания, дефектов стен, потолка, заменой линолеумного покрытия.
2. Оборудовать в групповых группах окна регулируемыми солнцезащитными устройствами.
3. Закрыть отопительные приборы в групповых помещениях ограждающими устройствами.
4. Установить светорассеивающую конструкцию на осветительные приборы в группе «Почемучки».
5. Установить в туалетах всех групп умывальные раковины для сотрудников.
6. Оборудовать в туалетном помещении группы «Непоседы» туалетные кабинки дверями.
7. Установить умывальные раковины в туалете группы «Почемучки» в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
- 8.. Обеспечить выход суммарного объема блюд уплотненного полдника, выход гарниров, творожного, яичного блюда для детей, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Иметь технологические карты на все блюда в соответствии с разработанным меню.
9. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах.

Структурное подразделение № 1 МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска» по адресу ул. Плеханова, д.36а

10. Восстановить целостность асфальтовое покрытие дорожек вокруг территории учреждения.
11. Обеспечить проведение ремонта в прачечной, столовой группы «Солнышко» с устранением следов протекания, дефектов стен, потолка.
12. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в целях профилактики травматизма у детей, в групповых помещениях всех групп.
14. Заменить мебель с дефектами покрытия: шкафов для хранения кухонной и столовой посуды, мойки в буфетных группах «Солнышко», «Ромашка».

15. Оборудовать трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна детей в спальнях помещений самостоятельным заходом на них.
16. Оборудовать в групповых группах окна регулируемые солнцезащитными устройствами.
17. Установить в туалетах всех групп умывальные раковины для сотрудников.
18. Закрыть отопительные приборы в музыкальном зале, групповых помещениях группы «Ромашка» ограждающими устройствами.
19. Оборудовать в туалетном помещении группы «Буратино» туалетные кабинки дверями.
20. Провести ревизию и замену труб канализации в туалете группы «Солнышко».
21. Установить умывальные раковины в туалете группы «Солнышко» в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
22. Приобрести и установить на пищеблок привод для «ГП».

Структурное подразделение № 2 МБДОУ «Детский сад № 110 г. Челябинска» по адресу ул. Пушкина, д.62

23. Провести ремонт пола на теневых навесах уличных игровых площадках групп «Капельки», «Сказка». Провести демонтаж кирпичной кладки на игровой площадке группы «Капельки».
24. Обеспечить проведение ремонта в прачечной с устранением дефектов стен, потолка, линолеумного покрытия.
25. Оборудовать трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна детей в спальнях помещений самостоятельным заходом на них.
26. Оборудовать в групповых группах «Пчелка», «Сказка», «Капельки» окна регулируемые солнцезащитными устройствами.
27. Заменить окна в групповом помещении группы «Сказка» и обеспечить режим проветривания в помещениях группы.
28. Установить в туалетах всех групп умывальные раковины для сотрудников.
29. Оборудовать в туалетных помещениях групп «Солнышко», «Пчелки», «Сказка» туалетные кабинки дверями.
30. Установить умывальные раковины в туалете группы «Сказка» в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
31. Приобрести и установить на пищеблок привод для «ГП».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Законного представителя (руководителю) юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 33

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93, факс: rospn-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «01» августа 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке, только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный
специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



О.И.Баязитова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
« 09» сентября 2024года

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:
