

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 110 г. Челябинска»

Российская Федерация 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 33, тел.263-17-32

адрес электронной почты sovmdouds110@mail.ru

Отчет о выполнении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписания № 1049

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт наименования нормативного правового акта российской Федерации и нормативного документа по ПБ требования которых нарушены	Отметка о устранении нарушений
1	Отсутствует регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации	Основание: п.54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено
2	Отделка стен кабинета (помещение № 32 по тех.паспотру) выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 2 (бумажные обои) Сертификат соответствия требования ПБ не предоставлен	Основание : ст.4, ст.6 ч.7 ст.134 № 123 ФЗ « технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено
3	На объекте защиты подвальный этаж (помещение № 2 по тех. паспорту) используется для хранения оборудования, мебели и др. предметов	Основание: п. п. «б», п.16 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	Выполнено
4	Наружная лестница высотой более 45 см. (фактически 53см.) не оборудована ограждениями с поручнями фактически ограждения отсутствуют	П. 4.3.5 СП 1.13130.2020 « Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполнено

Заведующий



И.Г. Семенова