

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Максимова В.И. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1049 от 21 сентября 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 62, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 1049 от 06 сентября 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 сентября 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по устранению пунктов Предписания, а именно:

1. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на 10 листах.

2. Отделка стен кабинета (помещение №32 по тех. паспорту) выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 2 листах.

3. На объекте защиты подвальный этаж (помещение № 2 по тех. паспорту) используется для хранения оборудования, мебели и других предметов — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 1 листе.

4. Наружная лестница высотой более 45 см (фактически 53 см) не оборудована ограждениями с поручнями (фактически ограждения отсутствуют) — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 2 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания № 1049 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



В.И. Максимова

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Максимова В.И. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1047 от 21 сентября 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 33, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 1047 от 06 сентября 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 сентября 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по устранению пунктов Предписания, а именно:


1. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на 10 листах.

2. Отделка стен медицинского кабинета (помещение №22 по тех. паспорту) выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (пластиковыми панелями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 2 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания № 1047 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



В.И. Максимова

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Максимова В.И. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1048 от 21 сентября 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 36а, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 1048 от 06 сентября 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 сентября 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по устранению пунктов Предписания, а именно:

1. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на 10 листах.

2. На объекте отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости люка выхода на кровлю крыши — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 1 листе.

3. Запоры на дверях эвакуационного выхода (выход из помещения №57 по тех. паспорту) не обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 1 листе.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания № 1048 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



В.И. Максимова