

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11
(место принятия решения)

Предписание № 1048

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по направлению интеллектуального развития воспитанников №110 г. Челябинска»

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску – главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Окоорокова Андрея Валерьевича № 1048 от 06 сентября 2021 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Максимовой Викторией Игоревной в отношении объектов защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) юридическим лицом - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по направлению интеллектуального развития воспитанников №110 г. Челябинска», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, 36а.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
2.	На объекте отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости люка выхода на кровлю крыши.	Основание: п. 25 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
3.	Запоры на дверях эвакуационного выхода (выход из помещения №57 по тех. паспорту) не обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа.	Основание: п. 26 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 1 Б, кабинет 16, в срок до 01.09.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом заместителю начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области — заместителю главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.




В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:

 (подпись)	Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору (должность государственного инспектора)	Максимова В.И. (фамилия, инициалы)
--	--	---------------------------------------

«21» сентября 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

 (подпись)	 (должность)	 (фамилия, инициалы)
--	--	--

«21» сентября 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » 2021 г.

№	Наименование юридического лица, в адрес которого направлено предписание	Дата составления предписания	Дата направления предписания	Подпись должностного лица, проводившего проверку
1	Муниципальное предприятие «Усть-Ижмский завод»	2021-09-01	2021-09-01	[Подпись]
2	Общество с ограниченной ответственностью «Ижмский завод»	2021-09-01	2021-09-01	[Подпись]
3	Исключено	2021-09-01	2021-09-01	[Подпись]