



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

14.09.2022 № ИВ-229-26885

На № В-229-21570 от 26.08.2022

Директору Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №110 г. Челябинска»
Семенов И.Г.

ул. Тимирязева, д. 33,
г. Челябинск, 454091

О направлении решения

Уважаемая Ирина Григорьевна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания № 1048 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный
инспектор города Челябинска
по пожарному надзору



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

А.В. Огороков

Сертификат: 41D04D2A061055F69721AD5798A6B49B3FBA
Владелец: Огороков Алдрей Валерьевич
Действителен с 12.07.2021 по 12.10.2022

Максимова Виктория Игоревна
8(351)262-42-89



**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Максимова В.И. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1048 от 21 сентября 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 36а, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 1048 от 06 сентября 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 сентября 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по устранению пунктов Предписания, а именно:

1. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на 10 листах.

2. На объекте отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости люка выхода на кровлю крыши — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 1 листе.

3. Запоры на дверях эвакуационного выхода (выход из помещения №57 по тех. паспорту) не обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 1 листе.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания № 1048 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



В.И. Максимова



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

14.09.2022 № ИВ-229-26883

На № В-229-21572 от 26.08.2022

Директору Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №110 г. Челябинска»
Семеновой И.Г.

ул. Тимирязева, д. 33,
г. Челябинск, 454091

О направлении решения

Уважаемая Ирина Григорьевна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания № 1047 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный
инспектор города Челябинска
по пожарному надзору



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41D04D2A061055F69721AD5798A6B49B3FBA
Владелец: Ожороков Андрей Валерьевич
Действителен с 12.07.2021 по 12.10.2022

А.В. Ожороков

Максимова Виктория Игоревна
8(351)262-42-89



**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Максимова В.И. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1047 от 21 сентября 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 33, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 1047 от 06 сентября 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 сентября 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по устранению пунктов Предписания, а именно:

1. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на 10 листах.

2. Отделка стен медицинского кабинета (помещение №22 по тех. паспорту) выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (пластиковыми панелями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 2 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания № 1047 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



В.И. Максимова



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

14.09.2022 № ИВ-229-26887

На № В-229-21573 от 26.08.2022

Директору Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №110 г. Челябинска»
Семенов И.Г.

ул. Тимирязева, д. 33,
г. Челябинск, 454091

О направлении решения

Уважаемая Ирина Григорьевна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания № 1049 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный
инспектор города Челябинска
по пожарному надзору



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 41D04D2A061055F69721AD5798A6B49B3FBA
Владелец: Ожороков Андрей Валерьевич
Действителен с 12.07.2021 по 12.10.2022

А.В. Ожороков

Максимова Виктория Игоревна
8(351)262-42-89



**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Максимова В.И. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1049 от 21 сентября 2021 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 110 г. Челябинска» (далее по тексту — МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 62, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 1049 от 06 сентября 2021 года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 сентября 2022 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по устранению пунктов Предписания, а именно:

1. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации — предоставлена копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на 10 листах.

2. Отделка стен кабинета (помещение №32 по тех. паспорту) выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 2 листах.

3. На объекте защиты подвальный этаж (помещение № 2 по тех. паспорту) используется для хранения оборудования, мебели и других предметов — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 1 листе.

4. Наружная лестница высотой более 45 см (фактически 53 см) не оборудована ограждениями с поручнями (фактически ограждения отсутствуют) — предоставлен фотоотчет по выполнению пункта предписания на 2 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания № 1049 от 21 сентября 2021 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска

