

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

« Детский сад № 110 г. Челябинска»

Российская Федерация 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 33, тел.263-17-32

адрес электронной почты sovmdouds110@mail.ru

Отчет о выполнении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписания № 1048

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт наименования нормативного правового акта российской Федерации и нормативного документа по ПБ требования которых нарушены	Отметка о устранении нарушений
1	Отсутствует регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации	Основание: п.54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено
2	На объекте отсутствует документация , подтверждающая предел огнестойкости люка выхода на кровлю крыши	Основание : п. 25 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполнено
3	Запоры на дверях эвакуационного выхода (выхода из помещения № 57 по тех. паспорту) не обеспечивают свободного открывания без ключа	Основание: п. 26 Постановление Правительства РФ № 1470 от 16.09.2020 « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполнено

Заведующий



И.Г. Семенова