

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности Главного управления министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

**Предписание №118/1/1-1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МОБУСОШ № 30

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: Новокубанский район, с. Радищево, ул. Школьная, 35

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 18 » августа 2015 г. проведено мероприятие по надзору ст. инспектором ОНД

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Новокубанского района капитаном внутренней службы Хмельницким Олегом Юрьевичем

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

помещений и территории МОБУСОШ № 30 по адресу: Новокубанский район

с. Радищево, ул. Школьная, 35

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **А.А. Блохниной - директор**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
118/1/1	Помещения не оборудованы системами дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	(ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	01.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору
во 1 квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД
Новокубанского района
Хмельницкий О.Ю.

« 18 » 08 2015 г.


(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 18 » 08 2015 г.



(должность, фамилия, инициалы)