

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в г. М. П. филиале

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1381/31 «28» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - лагеря труда и отдыха «Юность» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352780, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 88; литер Б, 2 этаж, нежилые помещения №№62;63;77; ул. Красная, д. 58 В, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г.

Производство экспертизы начато: 22.04.2025г. 10:00ч.

Производство экспертизы окончено: 28.04.2025г. 15:00ч.

1. **Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район Дикого В.Е. № 2264/246/ОИ от 21.04.2025г.

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район

Юридический адрес: 352780, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75.

ИНН: 2327006879

ОГРН: 1022303525023

Фактический адрес: 352780, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 88; литер Б, 2 этаж, нежилые помещения №№62;63;77; ул. Красная, д. 58 В, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№9, 10, 11, 12, 14, 15, 18.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, III;

176 145

Продолжение:
Страницы № 2-11

г. М. П. филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. М. П.
ул. Коллежская, 3

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.5, 3.13; раздел V таблицы 5.34, 5.54; раздел IV, таблица 4.6; раздел VI таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» раздел I V;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» разделы I-V, VIII;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пункты 3,4,6 раздел II; пункт 216 раздел X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия Приказа от 09.04.2025г. №222-од «Об организации лагеря с дневным пребыванием лагеря труда и отдыха «Юность» в летний период 2025г.;
- Информационное письмо директора Дикого В.Е. от 11.04.2025г. №142;
- копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.04.2025г. №ЮЭ 9965-25-47386335;
- копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации, выданного ИФНС № 4 по Краснодарскому краю от 18.11.1998г. г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район (ИНН 2327006879, КПП 232701001);
- копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 04.04.2025г. № ЮЭ9965-25-48651914 (ОГРН 1022303525023);
- копия Устава МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза №550 от 27.04.2015г., утвержденного постановлением администрации МО Брюховецкий район с изменениями от 08.04.2020 №523;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ №13, на базе которого организовано оздоровительное учреждение №23.КК.14.000.М.004540.12.16 от 09.12.2016г.;
- копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №13 № 03640 от 29.03.2012 г.;
- копия Технического паспорта на здание школы по адресу: 352780 Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75 (литер Б), 1968 года постройки, инвентарный номер 17325, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Брюховецкому району по состоянию на 14.12.2010г.;
- копия Технического паспорта на здание школы по адресу: 352780 Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 58 (литер Б), инвентарный номер 2097, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Брюховецкому району по состоянию на 12.01.2012г.;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – земельный участок, расположенному по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75, для обслуживания общеобразовательного учреждения, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для обслуживания зданий, строений, сооружений образовательного учреждения, правообладатель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, площадь 25560 кв.м; кадастровый номер: 23:04:0402133:26 от 22.11.2011 г.; постоянное (бессрочное) пользование;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости – здание школы, площадью 2837,3 кв.м; Инвентарный номер: 17325. Литер: Б, Этажность 2. Адрес: Краснодарский край,

М.И. Машевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75; Кадастровый номер: 23:04:0402133:0:6 от 24.11.2011г.;

-копия Свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости Помещение, нежилое, площадь: общая 285,3 кв.м; Этаж:1 Литер: Б Адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 58 В, кадастровый номер: 23:04:0402092:41, 27.11.2014г.;

-копия Акта №2 проверки технического состояния технологического и холодильного оборудования пищеблока МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза от 25.01.2024г.;

-копия Договора на медицинское обслуживание детей ЛДП с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК;

-копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК №ЛО-23-01-014914 от 12.11.2020г.;

-копия Договора холодного водоснабжения с МУП «Исток» Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района №1 Ш от 15.01.2025г.;

-копия Договора энергоснабжения № 23070100379 (710379) от 15.01.2025 г. ПАО «ТНС энерго Кубань»;

-копия договора №1146/БХ от 24.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания»;

-копия договора №1 от 03.05.2025г. об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов с ИП Кириленко С.А.;

-копия Муниципального контракта (договор) поставки газа №25-11-00429/25 от 15.01.2025г. с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

-копия Договора с ООО «Дезинфекция» на проведение дератизационных мероприятий №13/25 от 01.04.25г.;

-копия Договора с ООО «Дезинфекция» №13/25-К от 14.04.25г. на обследование территории на наличие клещей и проведение акарицидной обработки территории;

-копия Акта о проведении работ по очистке воздухопроводов вытяжных устройств от 18.03.2025г.;

-копия Акта проверки технического состояния технологического оборудования пищеблока от 23.01.2025г.;

-Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - лагеря труда и отдыха «Юность» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352780, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 88; литер Б, 2 этаж, нежилые помещения №№62;63;77; ул. Красная, д. 58 В, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г., выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1373/31 от 26.04.2025г.

-Протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.512442):

протокол испытаний (измерений) освещенности № 23-01-31/05730-01-25 от 16.04.2025;

протокол испытаний (измерений) микроклимата № 23-01-31/05729-01-25 от 16.04.2025;

протокол испытаний на микробиологические и санитарно-химические исследования питьевой воды № 23-01-31/05029-25 от 08.04.2025;

протокол испытаний почвы № 23-01-31/05030-25 от 08.04.2025.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район (далее МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза) осуществляет свою деятельность на основании правоустанавливающих документов: свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, устава, утвержденного постановлением администрации МО Брюховецкий район с изменениями №484 от 17.04.2019г. МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения,

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности №23.КК.14.000.М.004540.12.16 от 09.12.2016г. на базе которого будет организовано оздоровительное учреждение, лицензию на осуществление образовательной деятельности выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 03640 от 29.03.2012 г.

Оздоровительное учреждение – лагерь труда и отдыха «Юность» будет организован на основании приказа управления образования администрации муниципального образования Брюховецкий район от 12 марта 2025 года №208 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха в летний период 2025 года» на базе функционирующего МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза по адресу: 352780, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 88; литер Б, 2 этаж, нежилые помещения №№62;63;77; ул. Красная, д. 58 В, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№9, 10, 11, 12, 14, 15, 18,

В соответствии с приказом директора Дикого В.Е. от 09.04.2025г. №222-од «Об организации лагеря труда и отдыха «Юность» в летний период 2025г., запланировано открытие лагеря со списочным составом 40 человек, для детей от 14 лет, в количестве 2 отрядов (по 20 человек в отряде). Посещение лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми –инвалидами не предусмотрено. Режим дня лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» предусматривает трудовую деятельность, связанную с благоустройством и озеленением территории школьного двора, прополкой клумб, поливом растений в часы наименьшей инсоляции, с обязательным ношением головных уборов и соблюдением требований п.2.10.4 СП 2.4.3648-20. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 21 календарный день в период с 02.06.2025г. по 24.06.2025г. с дневным пребыванием детей: с 8.00. до 14.00 часов с организацией 2-х разового горячего питания (завтрак и обед). Приказом утверждено штатное расписание сотрудников в количестве 8 человек, режим дня.

Территория.

МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза расположена в зоне жилой застройки станицы Новоджерелиевской. Имеет самостоятельный земельный участок площадью 25560 кв.м. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта (п.2.2.5 СП 2.4.3648-20). Здание школы кирпичное, 2-этажное (литер Б). Территория школы благоустроена, огорожена забором по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением. На основании информационного письма директора Дикого В.Е. от 11.04.2025г. №141 на территории не произрастают плодоносящие с ядовитыми плодами деревья и кустарники (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20). Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта (п.2.1.1 СП 2.4.3648-20). Территория спланирована с учетом функционального зонирования, выделены зоны: отдыха, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки, футбольное поле имеют твердое и травяное покрытие. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20). При входе в здания МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза оборудованы пандусы и поручни. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны имеется контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, на расстоянии не менее 20м и не более 100 м до зданий и помещений предназначенных для отдыха и оздоровления детей и молодежи, имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, установлены 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20). Контейнеры установлены на основании с водонепроницаемым твердым покрытием, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Количество мусоросборников (контейнеров) на контейнерной площадке, установлено согласно расчету норм накопления ТКО (п.п. 3,4,6 раздел II, п.216 раздел X СанПиН

Г.И. Мамашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

2.1.3684-21). Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору с АО «Мусороуборочная компания» №1146/БХ от 24.12.2024г.

На собственной территории отсутствуют грызуны, насекомые, заключен договор №13/25 от 01.04.25г. с ООО «Дезинфекция» по дератизации и дезинсекции, договор №13/25-К от 14.04.25г. с ООО «Дезинфекция» обследование территории на наличие клещей и проведение акарицидной обработки» (п.2.2.6 СП 2.4.3648-20). Проведение противоклещевой обработки планируется после окончания учебного года и перед началом работы лагеря труда и отдыха «Юность», а также обработку от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. На территории МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21).

Водоснабжение, водоотведение.

В соответствии с требованиями п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 здание МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения. Холодное водоснабжение осуществляется от централизованных водопроводных сетей ст. Новоджерелиевской по договору на отпуск питьевой воды с МУП «Исток» №1 Ш от 15.01.2025г. Канализация местная, водоотведение осуществляется по внутренним канализационным сетям в септик, с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения канализации по договору №1 от 03.05.2025г. об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов с ИП Кириленко С.А. (по заявке). Горячее водоснабжение и отопление осуществляется от собственной котельной, работающей на газе, заключен муниципальный контракт (договор) поставки газа №25-11-00429/25 от 15.01.2025г. с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Энергообеспечение по договору энергоснабжения № 23070100379 (710379) от 15.01.2025г. с ПАО «ТНС энерго Кубань» (копии договоров представлены).

Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, душевые, помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря, пищеблок, столовая (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20). Горячая и холодная вода во всех обследуемых помещениях подается через смесители (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20).

Здание.

Под размещение лагеря труда и отдыха «Юность» МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания (по техническому паспорту), этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение	Площадь помещений (м.кв.)
Б 1этаж	1	Библиотека	83,2
Б 2 этаж	24	Игровая ЛТО	48,9
Б 2 этаж	22	Игровая ЛТО	49,5
Б 2 этаж	21	Помещение для занятий кружков	48,5
Б 2 этаж	20	Помещение для занятий кружков	49,5
Б 1этаж	28	Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	16,3
Б 1этаж	38	Помещение для просушки обуви и одежды	37,5
Б 1этаж	77	Комната обработки уборочного инвентаря и наведения моющих и дезинфицирующих средств	2,4
Б 1этаж	78	Гардероб для мальчиков	19,3

Т.И. Мещеряков

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Б 1этаж	81	Гардероб для девочек	19,3
Б 1этаж	84	Сан узел для девочек (7 кабинок с унитазом)	22,3
Б 1этаж	85	Санузел для мальчиков (5 кабинок с унитазом, 3- писсуара)	2,5
Б 1этаж	87	Умывальник для девочек -5 раковин	8,9
Б 1этаж	88	Умывальник для мальчиков -3 раковин	8,9
Б 1этаж	82	Сан.узел для МГН (1- унитаз, 1-писсуар, 1- умывальная раковина)	26,3
Б 2этаж	77	Комната хранения уборочного инвентаря	2,4
Б 2этаж	62	Медкабинет	8,1
Б 2этаж	63	Процедурная	15,7

Здание МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза 1968 года строительства эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой были построены, в связи с чем, экспертиза проведена в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. На момент проверки установлено: состав и площадь помещений, выделенных под размещение лагеря труда и отдыха «Юность», с учетом списочного состава детей (40чел), соответствуют требованиям п.3.12.2, СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21: предусмотрены игровые комнаты, помещения для занятий кружков, медицинские кабинеты, помещение для хранения спортивного инвентаря, игр, гардероб для верхней одежды, место для сушки одежды и обуви, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Мебель, оборудование.

Помещения, выделенные для размещения лагеря труда и отдыха «Юность» МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза оборудованы и оснащены в соответствии с их назначением: гардероб для верхней одежды оборудован вешалками для верхней одежды детей, скамейками, полками для обуви, выделено помещение для сушки одежды и обуви. Игровые, кружковые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) с цветовой маркировкой в соответствии с ростом и возрастом детей, согласно таблицы 6.2 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Для занятий кружков выделено помещение, оборудованное мебелью (стулья, столы), творческим инвентарем, игрушками, шкафами для учебно-методической литературы. Вся мебель без дефектов и повреждений и имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все групповые помещения оборудованы раковинами для мытья рук. Основные помещения (игровые, кружковые) с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха – рециркуляторами «Тесла» -п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детей под организацию лагеря на 1 этаже здания выделены санузлы: для мальчиков- 5 туалетных кабинок с унитазами, 3 писсуара, 3 умывальные раковины; для девочек- 7 туалетных кабинок с унитазами, 5 умывальных раковин. Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (40человек) – достаточно и соответствует требованиям гигиенических нормативов таблицы 6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21: для мальчиков- 1 унитаз на 30 человек, 1 писсуар на 30 человек, 1 умывальник на 30 человек; для девочек: 1 унитаз на 20 человек, 1 умывальник на 30 человек.

Сан.узлы оборудованы сиденьями на унитазах, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители оснащены жидким мылом, электрополотенцами для сушки рук. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Для соблюдения правил личной гигиены имеется санузел для персонала, оборудованный унитазом, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, жидким мылом, электрополотенцем.

Т.И. Гавриловский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Внутренняя отделка помещений.

Внутренняя отделка помещений лагеря, пищеблока, медкабинетов, применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений без дефектов и повреждений отделки, без признаков поражения грибом и следов протеканий. В основном составе помещений (игровые, кружковые) - полы линолеум, стены, потолок - окрашены водно-эмульсионной краской, в сан.узлах, в помещении для уборочного инвентаря – стены на высоту 2,5м от пола и пол покрыты кафельной плиткой, потолок и остальная часть стен – водноэмульсионная краска. Внутренняя отделка спортивного зала без дефектов: полы покрыты специальным прорезиненным покрытием, стены и потолки окрашены водноэмульсионной краской.

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна и дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. Конструкция окон в отрядных (игровых), кружковых помещениях обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20).

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в обследованных помещениях соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов: раздел V (табл.5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

Каждая группа помещений на пищеблоке (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Над производственным оборудованием на пищеблоке, являющимся источником избытков тепла и влаги, дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции. Проведена периодическая проверка технического состояния системы вентиляции, представлен акт о проведении работ по очистке воздухопроводов вытяжных устройств от 18.03.2025г.

Нагревательные приборы в помещениях - стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Естественное и искусственное освещение.

Освещение в помещениях пребывания детей естественное и искусственное, искусственное представлено светодиодными лампами, со спектром светового излучения: белый, тепло-белый, со светорассеивающей конструкцией, светильники общего освещения, размещены на потолках, оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитные, в помещениях пищеблоков, санитарно-бытовых помещениях - пылевлагонепроницаемые. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Естественное освещение в помещениях осуществляется через оконные проемы оздоровительного учреждения. Остекление окон выполняется из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает световую активную площадь оконного проема. В помещениях окна металлопластиковые, солнцезащитные устройства имеются: теневые занавески и жалюзи. Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях лагеря в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса и направляются на утилизацию по договору оказания услуг со специализированными организациями. Измеренные уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях лагеря соответствуют требованиям: раздел V (табл.5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организован с использованием стационарных питьевых фонтанчиков, установленных на I этаже здания школы в соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

Тимашевская

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.512442). По результатам исследования вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам и санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по микробиологическим, санитарно-химическим показателям - п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела Ш (таблицы 3.5, 3.13) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация питания детей.

Питание детей в лагере труда и отдыха «Юность» МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза, будет обеспечиваться по договору на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Козловым И.В. Договор по питанию детей в лагере находится в стадии заключения (представлен проект договора).

Обеденный зал площадью 153,9 кв.м. обеспечивает обслуживание детей с учетом списочного состава детей в лагере - 40 человек, согласно требованиям (таблица 6.1, раздел VI СанПиН 1.2.3685-21), из расчета не менее 0,7 кв.м на одно место. Столовая оборудована мебелью (столы, стулья, табуреты), покрытие столовой мебели позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20). Для соблюдения личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) на площади обеденного зала установлены 5 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, оборудованных устройствами для размещения мыла и индивидуальных (одноразовых) полотенец что соответствует требованиям таблицы 6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (1 раковина для мытья рук на 20 посадочных мест).

Помещения пищеблока, расположенные на 1м этаже здания под инвентарными номерами:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	назначение	Площадь помещений (м.кв.)
Б 1этаж	9	Обеденный зал	153,9
Б 1этаж	10	Моечная столовой посуды	10,6
Б 1этаж	11	Горячий цех с зоной приготовления холодных закусок	44,7
Б 1этаж	12	Моечная кухонной посуды	6,5
Б 1этаж	14	Овощной цех	9,5
Б 1этаж	15	Кладовая сухих продуктов с холодильным оборудованием	24,2
Б 1этаж	18	Мясо-рыбной цех с зоной обработки яиц	5,3

Здание пищеблока одно-этажное (литер Б), расположенное по адресу: ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 58, 1964 года постройки эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой были построены, в связи с чем, экспертиза проведена в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20.

На момент проверки установлено: согласно п.п. 2.3.3, 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 планировка производственных помещений пищеблока их конструкция, размещение и размер обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 6.18 раздел VI).

В соответствии с требованиями п.2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 над оборудованием, являющимся источником выделения газов, влаги и тепла (электропечь, моечные ванны) установлены локальные вытяжные системы. Проведена проверка технического состояния технологического и холодильного оборудования пищеблока МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза (представлен акт от 23.01.2025г.). В производственных помещениях пищеблока: мясо-птице-рыбном цехе с местом обработки яиц, в горячем цехе с зоной приготовления холодных закусок установлены облучатели-бактерицидные рециркуляторы «Тесла».

П.И. Митяевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения пищеблока оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в полном объеме для соблюдения технологии приготовления блюд, режимов обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; производственные столы - цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств; столовая посуда изготовлена из фаянса и стекла, столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали. В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева лиственных пород. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения (п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Складское помещение для хранения продукции оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике (п.8.1.10.СанПиН2.3/2.4.3590-20). Все производственные цеха пищеблока обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Моечные оборудованы ванными с маркировкой объемной вместимости: для мытья столовой посуды - трехсекционными ваннами, двухсекционными ваннами для мытья стаканов и столовых приборов, для мытья кухонной посуды установлены двухсекционные ванны. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды. Все производственные, складские, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья, мылом, электро-полотенцами, бумажными полотенцами.

В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений: стены и потолки во всех помещениях влагостойкие: кафельная глазурованная плитка, водоземлюсионное водостойкое окрашивание, в полу обустроены сливные трапы. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования, используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах, попадание их в пищевую продукцию исключается. Для уборки производственных помещений выделен промаркированный инвентарь, хранение осуществляется в специально отведенном месте (п.2.19.СанПиН2.3/2.4.3590-20). Пищевые отходы собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, сбор отходов осуществляется в закрывающиеся крышками контейнеры, расположенные на контейнерной площадке на территории учреждения.

Медицинское обеспечение.

Оказание медицинских услуг детям в лагере дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза предусмотрено по договору с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК, имеющей лицензию №ЛО-23-01-014914 от 12.11.2020г. на осуществление медицинской деятельности. Организация медицинского обслуживания обучающихся будет осуществляться в медицинских кабинетах (инв.№№ 62,63). Внутренняя отделка медицинских помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.4.3 раздел IV СП 2.1.3678-20: стены, потолок в медкабинете, процедурной окрашены водостойкой краской, полы в кабинетах покрыты линолеумом. В соответствии с требованиями п. 4.4.5-4.4.7 раздел IV СП 2.1.3678-20 в медицинских кабинетах установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, в процедурном кабинете установлена двугнездная раковина (мойка). Для обеззараживания воздуха установлены облучатели - бактерицидные рециркуляторы «Тесла» (п. 4.5.25 раздел IV СП 2.1.3678-20). Кабинеты оборудованы стандартной медицинской мебелью и оборудованием, поверхность которой устойчива к воздействию моющих, дезинфицирующих средств (п.4.7 СП 2.1.3678-20). Расстановка мебели и оборудования позволяет проводить влажную уборку. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном месте. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована. Имеются термометры для проведения бесконтактной

Г.Ц.Мамачевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

термометрии для детей и взрослых. Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовую емкость и одноразовые пакеты белого цвета, сбор отходов класса Б осуществляется в специализированную промаркированную ёмкость с дезинфицирующим (обеззараживающим) раствором с плотно прилегающей крышкой и одноразовые пакеты желтого цвета с последующим временным хранением в промаркированном контейнере «Отходы. Класс Б». Централизованный сбор, транспортирование и утилизации медицинских отходов класса Б и Г осуществляется ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК по договору №10 от 09.01.2025 г, заключённому с обществом с ограниченной ответственностью «Управление медицинскими отходами».

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения (п.3.11.2, СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений имеются в наличии моющие и дезинфицирующие средства: моющее средство «Прогресс», жидкое мыло с антибактериальным эффектом «АГАТ», «DerMaster», дезинфицирующее средство «Жавельон/НоволтиХлор», «Алмадез», чистящие средства «Пемолукс», хозяйственное и туалетное мыло твердое. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, упорядоченно в специально выделенном месте, без доступа детей. В местах приготовления дезрастворов имеются инструкции по их приготовлению. Представлены свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии на дезинфицирующие и моющие средства, имеются официальные инструкции по применению.

Уборочный инвентарь промаркирован с указанием назначения и вида уборочных работ, хранится в хозяйственных шкафах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов (инв.№77) оборудовано душевым поддоном и водоотведением, с гибким шлангом с подводкой холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования лагеря труда и отдыха «Юность» МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза специалистами ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены измерения искусственной освещенности микроклимата, питьевой воды, почвы.

Полученные результаты соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 3.5, 3.13 раздела III; таблицы 5.34, 5.54 раздела V; раздел IV, табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - лагеря труда и отдыха «Юность» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №13 имени А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352780, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, ст-ца Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 75, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№1, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 77, 78, 81,82, 84, 85, 87, 88; литер Б, 2 этаж, нежилые помещения №№62;63;77; ул. Красная, д. 58 В, здание литер Б, 1 этаж, нежилые помещения №№9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г., **соответствуют** требованиям:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, III;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.5, 3.13; раздел V таблицы 5.34, 5.54; раздел IV, таблица 4.6; раздел VI таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18;

-СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» раздел IV;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» разделы I-V, VIII;

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

-СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пункты 3,4,6 раздел II; пункт 216 раздел X.

Врач эпидемиолог
(должность)


(Подпись)

Емельяненко И. Ю.
(ФИО)



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»