

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» апреля 2025 г., 29250061000217712979

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» апреля 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2504/509-29/9-ВО/П

(дата и время составления предписания)

165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.6

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «08» апреля 2025 г., № 2504/509-29/9-ВО/П, учетный номер проверки 29250061000217712979.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Захаров Руслан Леонидович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор г. Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору)

2. Павлова Светлана Леонидовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района (государственный инспектор города Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, р-н Котласский, г Котлас, рп Вычегодский, ул Ульянова, Дом 31

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА" ИНН 2904008550, адрес регистрации юридического лица: 165340, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, КОТЛАССКИЙ, КОТЛАС, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВЫЧЕГОДСКИЙ, УЛЬЯНОВА УЛИЦА, 31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «21» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В нарушении требований пожарной безопасности в правой части здания допускается эксплуатация светильника в помещении тамбура со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Не допускать эксплуатацию светильника в помещении тамбура со снятыми колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотоотчет
2. В нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных выходов двери лестничных клеток второго и третьего этажей здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Двери лестничных клеток второго и третьего этажей здания оборудовать приспособлениями для самозакрывания.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Фотоотчет
3. Люку чердачного помещения, расположенного в коридоре третьего этажа здания школы не обеспечен соответствующий предел огнестойкости.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Люку чердачного помещения, расположенного в коридоре третьего этажа здания школы обеспечить соответствующий предел огнестойкости.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы, подтверждающие факт исполнения выявленного нарушения
4. Дверям архивного помещения в бухгалтерии не обеспечен соответствующий предел огнестойкости.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Дверям архивного помещения в бухгалтерии обеспечить соответствующий предел огнестойкости.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Документы, подтверждающие факт исполнения выявленного нарушения
5. В нарушении требований пожарной безопасности руководитель организации не обеспечил исправное состояние и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (предоставлен акт испытания противопожарного водопровода от 16.04.2025). . Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода,

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие факт исполнения выявленного нарушения

6. Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, а именно с первого, второго, третьего этажей здания лестничных клеток в правой части здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, а именно с первого, второго, третьего этажей здания лестничных клеток в правой части здания возможность их свободного открывания изнутри без ключа.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоотчет

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района (государственный инспектор города Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору) Павлова Светлана Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Павлова Светлана Леонидовна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района (государственный инспектор города Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88183726456, e-mail: ogpn09arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов «00» минут «25» апреля 2025 г.

Т.В. Павлова

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

