

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100


тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57

E-mail: viselki@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 397 _____ станица Васюринская « 30 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Петровой Ириной Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район "Детский сад № 66" ИНН 2330021891 ОГРН 1022303615333, ОКПО 39743131, 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Комсомольская, 50

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 2.4.6.2.: в складском помещении в холодильной камере для хранения овощей отделка пола камеры нарушена, не предусматривает возможность мытья и обеззараживания;
- п. 3.1.1.: площадь игровых на одного ребенка не соответствует нормируемой: в группе № 1, 19 – 1,3 кв.м, в группе № 2, 5 – 1,2 кв.м., в группе № 3 – 1,9 кв.м., в группе № 4, 16 – 1, 1 кв.м., в группе 7, 18 – 1, 2 кв. м, в группе № 12, 15- 1,7 кв.м., в группе 13, 20 – 1,3 кв.м.
- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления", п. 2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»: оборудование,

являющееся источником выделения тепла и влаги (моечные ванны для мытья кухонной посуды, мясного, овощного цеха) не оборудовано местной системой вытяжной вентиляции;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Исполнить требования ст. 11, ч.1 ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2., п. 2.7.4., п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Срок до «1» августа 2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад № 66", 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Комсомольская, 50
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах по адресу: ст. Выселки, ул. Северная, 5, тел. 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «1» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1
разряда
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Петрова И.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» октября 2023г.

(подпись)

Горпинченко Т.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____