

Утверждаю
Заведующий БДОУ МО №66
Динской район
Т. Н. Горпинченко
«__» _____ 2019г



АКТ

**проверки работоспособности объектового оборудования для вывода сигнала
автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны ст. Динской**

«10» октября 2019г.

ст. Динская

Комиссия в составе:

председатель - Заведующий Горпинченко Татьяна Николаевна

(должность ФИО руководителя обслуживаемого объекта)

члены комиссии - директор ООО «Брандмейстер» Сапуга Петр Павлович

монтер АПС ООО «Брандмейстер» Жаворонков Алексей Владимирович

монтер АПС ООО «Брандмейстер» Ридель Максим Алексеевич

«__» октября 2019г. в соответствии с ГОСТ Р 53325 - 2012 провела проверку технического состояния дополнительного оборудования прямой связи «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны ст. Динская, на объекте:

БДОУ МО Динской район «Детский сад №66»

(наименование обслуживаемого объекта)

расположенном по адресу:

Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 50

В ходе проверки комиссия установила, что:

1. Согласно контракта производятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту дополнительного оборудования прямой связи «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны ст. Динская, о чем свидетельствует Акты выполненных работ
2. Во время проверки оборудование находилось в исправном состоянии.
3. Пополнен баланс SIM-карт системы «Мираж» до необходимого значения.
4. Проведен замер ёмкости резервного питания.
5. Проведен контроль прохождения сигнала на пульт централизованного наблюдения пожарной части (ст. Динская, ул. Гоголя, 102).
6. Проверены действия работников объекта по управлению оборудованием.

Заключение

Система дополнительного оборудования прямой связи «Мираж» с пультом централизованного наблюдения пожарной охраны ст. Динская на момент проверки находилась в исправном состоянии и полностью выполняла своё функциональное назначение.

Председатель комиссии

Т. Н. Горпинченко

Члены комиссии

П.П.Сапуга

А.В. Жаворонков

М.А.Ридель

