

**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование МОБУ СОШ № 7 им.С.Ф.Борякова х. Кирова

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н х. Кирова Мира 27/1

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343015060

Телефон: +7(86195)2-01-78

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2020

Фактическая дата обследования: 19.10.2020

Организация: МОБУ СОШ № 7 им.С.Ф.Борякова

Должность лица: Директор

ФИО: Лазарева М.Д.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	59.13330.2016 п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016

Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованиём и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4	Соответствует	п. 6.2.4 СП

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	см. не более 10 см.	Соответствует	59.13330.2016 п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней сту-пенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>				
Высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016

Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 8.4.7 СП

						59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К		не менее 1 м.	Соответствует		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5 % (но не менее 1)	Не соответствует		п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие	Не соответствует		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г		наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г		наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С		наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#

Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	+	+	+	+

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен X*	X	X	X	X
Объект недоступен				

\* На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (отсутствует поручень с противоположной стороны) Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности

	<p>лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>разместить предупреждающие тактильные полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,45 м</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)</p> <p>В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 х 1,5 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиной марша пандуса на 0,3 м.</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p> <p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.</p>
Зона оказания услуги	

	<p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.  Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м  Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;  В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
Средства информации	

«19» октября 2020 г.

Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Новокубанском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Кузнецова М.А.  
Ф.И.О.