

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710012

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Ейском филиале
Кушнарёва Л.А.
М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 253/24 «25» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
предназначенных для организации в период летних каникул профильного лагеря с
дневным пребыванием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича
Рыбина муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
(МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская) по адресу: Россия,
Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Шевченко, дом
№156, 1 этаж, литер А, помещения № 4, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 2 этаж, литер
А, помещения 64, 67.

Производство экспертизы начато: 24.04.2025г. в 11 ч 00 мин

Производство экспертизы окончено: 25.04.2025 г. в 16 ч 00 мин

1.Основание: заявление № 78/78/ОИ от 11.04.2025 г. и.о. директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская.

2.Заявитель: МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская.

Юридический адрес: 353623, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старощербиновская, ул. Тельмана, д.183.

ИНН 2358005321

ОГРН 1022305030428

Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца
Старощербиновская, ул. Шевченко, дом №156, 1 этаж, литер А, помещения № 4, 7, 8, 9, 11, 12, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 2 этаж, литер А, помещения 64, 67.

3.Разработчик: нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4.Цель экспертизы: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел I п 1.1-
1.12, раздел II п.2.1-2.1.2, п.2.2-2.3.3, п.2.4.6-2.9.7, п.2.11-2.11.9; раздел III п.3.12-3.12.5; СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» раздел II, III п.96 табл 3.1, 3.4, 3.5; V п.83
табл 5.25; VI

Продолжение: 2-8
Страницы №

001463

Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353684 ул.К.Либкнехта, 285, г.Ейск Краснодарского кр.
тел./факс (86132) 2-78-96, e-mail: fguz-eisk@mail.ru

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел I-V, VIII; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению (профилактических) мероприятий»; раздел II п.3-11., раздел X п.157-204; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II п.2.1-2.12, раздел IV п.4.1-4.8.1.

5.Перечень рассмотренных материалов:

- заявление и.о. директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская входящий № 76/76/ОИ от 11.04.2025г.;
- копия устава № 475 от 08.12.2020 г.;
- копия приказа № 196 от 24.04.2025 г. об организации работы ПЛДП МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская;
- копия приказа № 234 от 22.04.2025 об организации работы ПЛДП МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская на базе МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 09137 от 05.07.2019г.;
- копия СЭЗ № 23.КК.15.000.М.000008.02.20 от 10.02.2020 г. на образовательную деятельность;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.12.2024г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 23.05.2011г.;
- копия лицензии на медицинскую деятельность от 01.02.2019 г. № ЛО-23-01-013193, выданная ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК;
- копия контракта № 39/МУ от 07.04.2025 г. о совместной деятельности по медобслуживанию с ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК;
- копия технического паспорта инвентарный номер 12097 от 16.12.2010 г.;
- копия контракта на проведение лабораторных исследований № 140 от 08.04.2025г. с Ейским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- копии протоколов лабораторных исследований;
- копия контракта № 3 от 21.01.2025 г. с ИП Доценко А.В. на оказание услуг по профилактической дератизации помещений, дезинсекции в помещении и акарицидной обработки территории против клещей;
- копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения № Щ9 от 21.01.2025 г. с межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик»;
- копия пролонгированного/муниципального/контракта/договора № 2532358005441235801001170000000244 от 22.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг»;
- копия акта обследования холодильного и технического оборудования пищеблока от 03.04.2025г.;
- копия акта проверки технического состояния системы вентиляции выполненного ООО «Спецпожардлит» от 25.03.2023г.;
- Информационные письма от 04.04.2025 г.
- протоколы испытаний, измерений световой среды, микроклимата и воды питьевой, выполненные АИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации RA.RU.511456 от 06.08.2015г.): № 23-01-24/02524-01-25 от 22.04.2025г., № 23-01-24/02524-02-25 от 22.04.2025г., № 23-01-24/02289-25 от 16.04.2025г.,
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 252/24 от 25.04.2025г.

6.Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район № 234 от 22.04.2025 г. и в соответствии с приказом

и. о. директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 24.04.2025г. № 208 запланировано открытие профильного лагеря с дневным пребыванием без организации дневного сна, с обязательной организацией питания «Улыбка» на базе МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская, сроком с 26.06.2025 г. по 16.07.2025 г., со списочным составом 78 человек, для возрастного состава детей с 7^{ми} до 18^{ти} лет.

Режим работы ПЛДП с 8:30 до 14:30 с организацией двухразового горячего питания, без организации дневного сна.

Согласно предоставленного письма директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025г., прием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в профильный лагерь дневного пребывания «Казачок» не планирует.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская имеет лицензию № 09137 от 05.07.2019г., выданную Министерством образования и науки Краснодарского края санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.15.000.М.000008.02.20 от 10.02.2020 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском районах.

Подвоз детей в соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования Щербиновский район № 234 от 22.04.2025 г.

Здание МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская 1968 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

Территория озеленена на более 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников (информационное письмо директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025г, информационное письмо директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025г).

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которые непосредственно не осуществляют теплоснабжение объекта (информационное письмо директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025г).

На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

На собственной территории выделено три зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона.

Зона отдыха представлена лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена оборудована спортивной площадкой с натуральным травяным покрытием, без дефектов, спланированной с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Имеющиеся спортивные снаряды, исправны, без дефектов выполнены из материалов допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. В хозяйственной зоне оборудована площадка, в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора твердых бытовых отходов. Установлен 1 контейнер с закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 метр во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением на расстоянии более 25-ти метров (согласно проектной документации) от здания учреждения. (письмо директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025г).

Вывоз ТКО осуществляется согласно пролонгированного государственного/муниципального/контракта/договора № 2532358005441235801001170000000244 от 22.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг».

Подъездные пути, проезды, пешеходные дорожки по территории с твердым покрытием, без дефектов.

Для борьбы с грызунами и насекомыми, в том числе клещами, заключены контракты на проведение дератизации, дезинсекции с ИП Доценко А.В. № 3 от 21.01.2025 г. Перед открытием ПЛДП предусмотрено проведение акарицидной обработки всей территории, согласно контракта с ИП Доценко А.В. № 3 от 21.01.2025 г.

Здание.

Здание школы 2-х этажное, подвальное помещение сухое, не содержит следов загрязнений, плесени и грибка, не содержит мусора. Размещение помещений для детей и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, в подвальных этажах не производится.

МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская 1968 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20. Для размещения лагеря с дневным пребыванием выделены помещения обеспечивающие реализацию основного вида деятельности отрядные: согласно информационного письма директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025 1 этаж, литер А, для 1 отряда на 15 человек № 25-49,1 м², для 2 отряда на 15 человек № 26-48,3 м², для 3 отряда на 14 человек № 27-49,4 м², для 4 отряда на 15 человек № 28-48,2 м², для 5 отряда на 19 человек № 29-48,3 м², что обеспечивает выполнение удельной площади 2,5 м² на 1 человека; помещения для оказания медицинской помощи 1 этаж, литер А, № 23-9,0 м², № 24-15,8 м², помещения для организации питания 1 этаж, литер А, № 4, 7, 8, 9, 11, 12, из них обеденный зал № 4- 83,7 кв.м, санитарные узлы по 1 этаж, литер А 32-6,9 м², 2 этаж, литер А 67-2,1 м² 64-9,7 м².

Исходя из требований главы VI таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не менее 2,5 м² на ребенка, состав и площадь кабинетов, выделенных под размещение лагеря, позволяет разместить 78 человек.

Мебель в отрядных комнатах столы и стулья имеют цветовую маркировку. Покрытие столов и стульев в отрядных не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование.

Туалет для мальчиков: на 2 этаже 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, обеспечена жидким мылом с дозатором, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, 2 кабинки с дверьми с 2 чашами Генуя, кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги.

Туалет для мальчиков: на 1 этаже 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, обеспечена жидким мылом с дозатором, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, 2 кабинки с дверьми с 2 чашами Генуя, кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги.

Туалет для девочек: 1 этаже 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, обеспечена жидким мылом с дозатором, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, 3 кабинки с дверьми с 3 чашами Генуя, кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. В туалетах оборудованы сливные трапы.

Туалет для девочек: 1 этаже 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, обеспечена жидким мылом с дозатором, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, 3 кабинки с дверьми с 3 чашами Генуя, кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. В туалетах оборудованы сливные трапы.

Согласно информационного письма директора МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская от 04.04.2025 в лагере планируется разместить 30 девочек и 48 мальчиков,

нормативы количества и установки санитарных приборов для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21.

Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (40 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для соблюдения правил личной гигиены выделены кабинка для персонала в туалете для девочек, оборудованное чашей Генуя, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, жидким мылом, крепежами с туалетной бумагой, мусорным ведром.

Окна помещений МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко ст. Старощербиновская оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.

Москитными сетками оборудованы все открываемые в весенний, летний и осенний периоды окна.

Инженерные коммуникации.

Холодное питьевое водоснабжение централизованное, согласно контракта № Ц9 от 19.01.2024 г. с Межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик».

Канализация - централизованная, прием сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, осуществляется по контракту № Ц9 от 21.01.2025 г. с Межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик». Надворных туалетов на территории нет.

Подача горячей воды осуществляется от электроводонагревателей. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского блока, туалеты, умывальные перед обеденным залом. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Организация питьевого режима: на 1 этаже установлен 1 питьевой фонтанчик.

Отопление – централизованное, отопительные приборы закрыты ограждающими устройствами, представленными деревянными рейками.

Вентиляция во всех представленных к осмотру помещениях естественная через оконные проемы (фрамуги на окнах) и двери. На пищеблоке оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением на оконной раме. Каждая группа помещений (складские, производственные, санитарно-бытовые, медицинский блок) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

Техническое состояние системы вентиляции с данными инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, представлены актом проверки эффективности работы вентиляции от 25.03.2023г. выполненным ООО «Спецпожарит».

Для контроля температуры воздуха, во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры.

Естественным и искусственным освещением обеспечены все помещения отрядных комнат, медицинского кабинета, пищеблока. Искусственное освещение обеспечено потолочными светильниками со светодиодными лампами с белым спектром светового излучения, имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока светильники с пылевлагонепроницаемой конструкцией. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнения. Остекление окон выполнено из цельного стекла, в одном помещении не используются разные типы ламп.

Пищеблок.

Организация питания будет осуществляться на пищеблоке школы, работающем на сырье. Работы с тестом выполняться не будут.

Состав помещений для хранения, приготовления и раздачи пищи входят:

Перечень помещений	Состав оборудования
--------------------	---------------------

Склад	Стеллаж 1 шт., психрометр 1 шт. подтоварник 2 шт.
Цех первичной обработки овощей	производственный стол цельнометаллический 1 шт., холодильник 1 шт., морозильная камера 1 шт.,
Горячий цех	производственный стол цельнометаллический 4 шт., электрическая плита 2 шт. электрическая сковорода 1 шт., пароконвектомат 1 шт., раковина для мытья рук 1 шт.,
Моечная для столовой посуды и кухонной посуды	3 стеллажа, моечная ванна 7 шт. с гибким шлангом с душевой насадкой
Мясо-рыбный цех	моечная ванна 2 шт. раковина для мытья рук 1 шт., производственный стол цельнометаллический 2 шт., электромясорубка 1 шт., морозильная камера 2 шт.,

Помещения и оборудование, используемое для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречного движения детей и персонала.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривают возможность их мытья и обеззараживания. Инвентарь для раздачи и порционирования блюд имеет мерную маркировку.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Кухонная и столовая посуда, инвентарь без дефектов и механических повреждений. Столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не используются.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, все холодильное оборудование оснащено термометрами. На момент обследования технологическое и холодильное оборудование работает исправно.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от их назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электродомом, духовым жарочным шкафом, электросковородой. На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Холодильное оборудование (4 единиц, в т.ч. 3 низкотемпературных) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильники обеспечены контрольными термометрами. Представлен «Акт обследования готовности технологического, холодильного оборудования» от 20.03.2024г.

Условия для обработки яиц созданы: емкость для обработки яиц 3 шт., раковина для мытья рук 1 шт., Производственный стол цельнометаллический 1 шт., емкость для обработанного яйца.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлено 2 моечных ванны, оборудованные гибким шлангом, в месте размещения мойки предусмотрены вытяжные отверстия вентиляционных каналов.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 5 моечных ванн предусмотрены вытяжные отверстия вентиляционных каналов, Чистая посуда хранится на стеллаже. Столовая посуда имеется в достаточном количестве, 2 комплекта по 80 наборов (глубокая тарелка, маленькая тарелка, ложка, стакан).

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в отдельном шкафу подсобного помещения пищеблока. Хранение уборочного инвентаря обеденного зала предусмотрено на 1м этаже в подсобном помещении, где оборудован поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, стеллаж для хранения уборочного инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Имеется шкаф для раздельного хранения личной и санитарной одежды, обуви.

Обеденный зал оборудован столами с скамейками, имеющие покрытие, позволяющее проведение обработки моющими средствами и дезинфекцию. Обеденный зал, площадью 83,7 м², рассчитан на 80 посадочных мест, что позволяет организовать питание детей в 1 смену.

Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, что обеспечивает выполнение требований 1 раковина на 20 посадочных мест, жидкое мыло в дозаторах, 2 электросушилки.

Содержание помещений.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, выделено помещение, в недоступном для детей месте. Оборудован поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь выделен и промаркирован по назначению. Хранение моющих и дезинфицирующих средств организовано в закрывающемся шкафу, размещены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно, в специально отведенном месте и имеет сигнальную маркировку.

На момент обследования внутренняя отделка (полы, стены, потолки) в отрядных комнатах, медицинском кабинете, туалетах, на пищеблоке выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, без дефектов и повреждений. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибком.

Помещения медицинского назначения находятся на 1 этаже, литер А, № 23-9,0 м², № 24-15,8 м² кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет. На медицинскую деятельность имеется лицензия № ЛО-23-01-014972 от 09.12.2020 г., выданная ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК, контракт № 39/МУ от 07.04.2025 г. об организации медицинского обслуживания с ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК. Для ежедневной термометрии детей имеется 2 бесконтактных термометра. Содержание медицинских кабинетов, оснащение их мебелью и оборудованием соответствует назначению помещения, имеются раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Имеется резервное горячее водоснабжение.

Для дезинфекции воздушной среды, столовая, помещения медицинского назначения, отрядные комнаты оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы).


Выполняется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на основании контракта № 140 от 08.04.2025г. с Ейским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Представлены протоколы лабораторных испытаний, проведенных в рамках проведения производственного контроля.

Результаты проведенных измерений параметров микроклимата, освещенности, испытаний воды питьевой соответствуют гигиеническим нормативам, по выполненным замерам и испытаниям.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенных для организации в период летних каникул профильного лагеря с дневным пребыванием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Рыбина муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская (МБОУ СОШ № 5 им. И.П. Рыбина ст. Старощербиновская) по адресу: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Шевченко, дом №156, 1 этаж, литер А, помещения № 4, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 2 этаж, литер А, помещения 64, 67

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздел I п 1.1-1.12, раздел II п.2.1-2.1.2, п.2.2-2.3.3, п.2.4.6-2.9.7, п.2.11-2.11.9; раздел III п.3.12-3.12.5; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел II, III п.96 табл 3.1, 3.4, 3.5; V п.83 табл 5.25; 5.34, 5.35; VI; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел I-V, VIII; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению (профилактических) мероприятий»; раздел II п.3-11., раздел X п.157-204; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II п.2.1-2.12, раздел IV п.4.1-4.8.1.

Врач по общей гигиене



Литвинцев С.Е.