



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

18 сентября 2018 года

№ 58-5326-2945/ПР

с. Лена

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 18 сентября 2018 года.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-5326/Рк от 17.08.2018.

Лицо (а), проводившие проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора Жданов Владимир Иванович.

Наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя школа» (МБОУ «Ленская СШ»),

ИНН - 2915002173, ОГРН - 1022901364936.

При проведении проверки присутствовали: директор Тесля Ирина Николаевна.

Дата, время, место проведения проверки: с 09 ч. 00м. 05 сентября 2018 г. до 10 ч. 00 м. 18 сентября 2018 г. по адресу/адресам: 165783, Архангельская область, Ленский район, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 7.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: в ходе изучения технической эксплуатационной документации и визуального осмотра объектов, выявлены нарушения:

обязательных требований, установленных «Правилами Технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП);

«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.08.13 г. № 328н зарегистрированных Минюстом России 12.12.2013 №30593) (далее по тексту – ПОТЭЭ);

Нарушения указаны в Акте проверки № 58-5326-5894/А от 18.09.2018.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения (устранения нарушений)
1	2	3	4
1.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п. Очея (год ввода в эксплуатацию - 1967) в части замены автоматических выключателей, не обеспечивающих электробезопасность в цепях, питающих электроприемники согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.2 ПЛ	30.12.2018
2.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании детского сада п. Очея (год ввода в эксплуатацию - 1965) в части замены автоматических выключателей, не обеспечивающих электробезопасность в цепях, питающих электроприемники согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.2 ПЛ	30.12.2018.
3.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п. Очея (год ввода в эксплуатацию - 1967) в части заземляющего устройства, не обеспечивающего электробезопасность, согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, п. 4.2 ПЛ	30.12.2018
4.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений школы п. Очея	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП, п. 45.3 ПЛ	30.12.2018

5.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений детского сада п. Очая	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП, п. 45.3 ПЛ	30.12.2018
6.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений котельной школы п. Очая	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП, п. 45.3 ПЛ	30.12.2018
7.	В схемы и чертежи не внесены изменения в электроустановках школы и детского сада п. Очая, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.2 ПТЭЭП, п. 48 ПЛ	30.12.2018
8.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очая.	п. 2.7.9 ПТЭЭП, п. 176 ПЛ	30.12.2018
9.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очая видимой части-визуальные	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.1 ПЛ	30.12.2018
10.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очая с выборочным вскрытием	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.2 ПЛ	30.12.2018
11.	Не проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств электроустановок котельной школы п. Очая.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП, п. 175.1 ПЛ	30.12.2018
12.	Отсутствуют данные об измерении токов короткого замыкания электроустановки, проверки состояния пробивных предохранителей электроустановок котельной школы п. Очая.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП, п. 175.5 ПЛ	30.12.2018
13.	Отсутствуют данные о проверке срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках котельной школы п. Очая.	п. 2.7.16 ПТЭЭП, п. 177 ПЛ	30.12.2018
14.	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей котельной школы п. Очая.	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП, п. 213 ПЛ	30.12.2018

15.	Не обеспечено работодателем проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств	Пункт 1.4 ПОТЭЭ; пункт 1.3.9 ПТЭЭП, п. 226 ПЛ	30.12.2018
-----	---	---	------------

В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260, юридическому лицу предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Настоящее Предписание № 58-5326-2945/ПР от 18.09.2018 составлено на 4 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Государственный инспектор



В.И. Жданов

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
директор Тесля И.Н.

18.09.2018

Тесля И.Н. у
(подпись)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

(ФИО должностного лица)	(Подпись)	(Дата)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муниципального контроля».		

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.