



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346513,

тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 117/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
которая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «АРИНИКА»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору –
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростов-
ской области подполковника внутренней службы Иванова Л.А. № 118 от «30» сентября 2021 года
в период с «04» октября 2021 г. по «15» октября 2021 г.

Старшим инспектором отдела НД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Области старшим лейтенантом внутренней службы Гавриловой Ангелиной Валерьевной

органа государственного пожарного надзора)

проведено: выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представители контролируемого лица:

Директор Акентьева Анна Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного право- вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отмет- ка о выпол- нении
----------	---	---	---	-----------------------------------

		(-ых) нарушения		
1.	На объекте защиты на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13130.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 53; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.12. СП 52.13130.	01.10.2022	
2.	Огнетушители, размещенные на объекте защиты, не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 407	01.10.2022	
3.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР 1479.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 3	01.10.2022	
4.	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» абз. 5, п. 54	01.10.2022	
5.	На объекте защиты не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 3	01.10.2022	
6.	Объект защиты не обеспечен источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. ✓	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ст. 62	01.10.2022	
7.	Территория объекта защиты не оборудована пожарными щитами. ✓	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 410	01.10.2022	
8.	На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности. ✓	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64;	01.10.2022	
9.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7 ст. 83;	01.10.2022	

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Григорьев Александр Иванович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



А
(подпись)

Старший инспектор отдела НД и ПР по г. Шахты
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
Гаврилова А.В., старший лейтенант внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Гаврилова
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.