

COI JACOBANO
ООО «ИКС Опекено-Звено»
11/21/2026
2026 г.

УТВЕРЖАЮ
Директор МВК «ЦКиД»
М.Е. Петрова

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга»

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия, работ	Ед. измерения	Коэф. эффективности	Цена за единицу	Срок выполнения (мес. рублей)	Руководитель, Исполнитель	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества
							май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь							
6	Предоставление сведений о выполнении плановых показателей подготовки к отопительному периоду:						нояб.-ноябрь 2026												
7	При подготовке к отопительному периоду:																		
7.1	устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок						до 21.08.2026												
7.2	испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность.						до 21.08.2026												
7.3	шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб, проверка оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления						до 21.08.2026												
7.4	испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;						до 21.08.2026												
7.5	разработка эксплуатационных режимов систем теплообогрева, а также мероприятий по их внедрению.						до 21.08.2026												
7.6	Очередная проверка знаний Правил (Приложения №1 к Приказу Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234), должностных инструкций ответственных работников						до 21.08.2026												
9	Комплексные осмотры тепловых энергоустановок - 2 раза в год (весной и осенью)						сентябрь 2026, март 2027												
10	Для проверки готовности к ОЦ при приеме тепловых пунктов проверяется и оформляется актами:						до 21.08.2026												
10.1	Акты проверки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплонаблюдающей организации, в зону (зону) деятельности которой входит система (системы) теплообогрева, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.						до 21.08.2026												
10.2	Акты о проведении надзора режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, вакуумизированных сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шиббы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.						до 21.08.2026												
10.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличие						до 21.08.2026												

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнитель	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценке качества
							май												
							1-10	11-20	21-31	июль			август			сентябрь			
А) Объекты социальной сферы															Технические мероприятия				
1	Подготовка к отопительному периоду 4-х объектов: 1. МУК «ЦКиД» (г. Курское, ул. Вокзальная, д.7) 2. МУК «ЦКиД» структурное подразделение Мисевский ДК Орехово-Зуевский городской округ, пос. Мисево, д. 28 3. МУК «ЦКиД» структурное подразделение ДК «Досу» Орехово-Зуевский городской округ, д. Новое, ул. Юбилейная, д. 2а 4. МУК «ЦКиД» структурное подразделение ДК «Трунфа» Орехово-Зуевский городской округ, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, д. 31																		
2	Выполнение ремонтно-восстановительных работ объектов и их инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях																		
3	Проведение проверки и опрессовки систем отопления в присутствии представителя теплонаблюдающей организации																		
4	Проверка готовности теплопотребляющего оборудования к отопительному периоду																		
5	Проверка состояния утепления объектов, тепловых пунктов																		
6	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта																		
7	Проверка работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов																		
8	Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией																		
9	Проверка плотности оборудования тепловых пунктов																		
10	Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах засадчиков																		

* Наказом ректором потребления тепловой энергии считается неисполненный в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также дифференциал между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода (ДПП) открытых систем, предохранительных клапанах 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).