

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,
электронный адрес: ondchel@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 561/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. Челябинска» (далее по тексту – МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска»)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 561 от 19.05.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

11.06.2021 г. с 12 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (Продолжительность проверки 4 часа 00 мин.)

18.06.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня/5 часов 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколова Ирина Сергеевна – государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. 32-ой Годовщины Октября, 18а

(наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с директором МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» - Ожигановой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Пр ед- пи- са- ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолка помещений (учебные классы - кабинеты) № 209,207 (2 этаж), № 108,109,111 (библиотека (1 этаж) Документы не предоставлены.	Правила противопожарного режима в РФ п.25 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.06.2022 г.	
2.	На объекте защиты не хранится документа-	Правила противопожар-	01.06.2022 г.	

+	ция, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен помещений (учебные классы - кабинеты) № 305, 303, 307, 310 (3 этаж), № 209, 211, 212, 213, 214, 202, 207 (2 этаж), № 107, 110, 111 (1 этаж). Документы не предоставлены.	ного режима в РФ п.25 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)		
+	3. На объекте отсутствует техническая документация на действующие системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ п.54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.06.2022 г.	
+	4. В подсобном помещении, расположенном на 3-м этаже, отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации.	ч. 3, 4 ст. 4, 6 ст.83 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. СП 5.13130.2009 г. прил. А пп. А3, А4 Таблица А3 п. 38; п. 13.1.10 прил. М табл. М.1 п.п. 3.3, Правила противопожарного режима в РФ п.54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.06.2022 г.	
+	5. Руководитель организации (учреждения) не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. (Фактически две пожарные лестницы, расположенные с северной стороны здания срезаны до уровня 2-го этажа)	Правила противопожарного режима в РФ п.17 (а) (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.06.2022 г.	
+	6. Руководитель организации (учреждения) не организовал работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Фактически часть шлейфов находятся в неисправном состоянии (отключены), а именно: шлейф № 7 (коридор 1-го этажа и кабинеты), шлейф № 11 (коридор 2-го этажа, раздевалка, кабинеты, спортивный зал), шлейф № 15 (коридор 3-го этажа, классы). Данная информация подтверждается актом проверки работоспособности сигнализации от 26.05.2021.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54. (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору



И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а): ✓

Директор

Олишанова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

✓ "18"

06

2021

Олишанова
(подпись)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99