



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая БДОУ МО Динской  
район «Детский сад №18»

Е.И.Ефименко

2016 года

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  
а также оказания им при этом необходимой помощи

### 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:  
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №18»
2. Адрес объекта:  
353213, РФ, Краснодарский край, Динской район, посёлок Найдорф, улица Мира, дом №2.
3. Сведения об объектах:
  - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1962год
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2014
  - 3.3. Отдельно стоящее здание 1 этаж, 299,7 кв.м.
  - 3.4. Часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5856,0 кв.м.
4. Основание для пользования объектом:  
Оперативное управление  
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: отсутствуют  
Наименование предоставляемых услуг:  
Дошкольное образование

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:  
с нарушением опорно-двигательного аппарата 1;  
инвалиды-колясочники 0; инвалиды по зрению 0;  
инвалиды по 0.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:  
инклюзивное образование оказывается  
на дому не оказывается  
дистанционно не оказывается  
другое не оказывается

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	-
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	-
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	*
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-

7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*
---	--	---

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	*
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и	*

	учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1	Уменьшить высоту порогов. Приобрести кнопки для вызова сотрудника для обеспечения доступа	1,000	2016
2	Выделить маркировкой наружную входную ступень	1,000	2016г.
№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения условий работы с инвалидами, по предоставлению услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения

1	2	3	4
1	Сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4м с дублированием рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	2,500	2016-2017уч.г.

Члены комиссии:

Начальник управления образования

М.А.Ежкова

Специалист управления образованием,  
ответственный за работу с детьми-инвалидами

С.А.Красюк

Руководитель  
образовательной организации

Е.И.Ефименко

Представитель (и) общественных  
организаций инвалидов (по согласованию)

О.В.Велигура

Представитель УСЗН В Динском районе  
(по согласованию)

Ж.В.Мозелева

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: БДЮУ МО Динской район «Детский сад № 18»

Место нахождения (адрес): п.Найдорф, ул. Мира, 2; т. 4-20-88, эл.адрес: vdoimto18@uandex.ru

Форма собственности объекта: Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: БДЮУ МО Динской район «Детский сад № 18» – собственность, зем-  
лющая Ефименко Елена Ивановна

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

2.1. Участки и территории				Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<b>соответствует</b>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<b>соответствует</b>	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			<b>отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания по №, соответственно
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51265-11)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b> <sup>3</sup>	К	наличие	<b>отсутствует</b>	п. 4.1.14 <b>Не требуется</b>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>			<b>отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНИП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 <b>не требуются</b>
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продолжный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12 <b>Не требуется</b>
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 <b>Не требуется</b>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалитов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15

## 2.2. Вход

### Лестница на входе наружная:

- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <b>Требуется</b>
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<b>Соответствуют</b>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<b>Соответствуют</b>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	Наличие	<b>имеется</b>	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 4.1.14 <b>Требуется</b>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем оконечии пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <b>не требуется</b>
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открытии двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	-	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 5.1.5 <b>не требуется</b>
<b>Тамбур</b> (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – I этаж</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
- на стенах	С	не более 10 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>не требуется</b>
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>не требуется</b>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- угол (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- угол при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замет/ ляния по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Полемник, дублирующий внутренний лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:</b>			<b>Отсутствует</b>	<b>не требуется</b>
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. Размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж 1</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				1а-к

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2010 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 х 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
<b>Свободное пространство в номере</b>				
Туалет в номере (на этаже):	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабине:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	<b>соответствует</b>	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	<b>соответствует</b>	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	<b>соответствует</b>	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.2.2

**2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1**

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<b>не соответствует</b>	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<b>отсутствует</b>	п. 5.3.6 <b>требуется</b>
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	<b>не соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<b>отсутствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 <b>требуется</b>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Система тревожной сигнализации, обеспечение связи с персоналом	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6 <b>Требуется</b>

#### 2.6. Средства информации – 1 этаж -

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.1. <b>Требуется</b>
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированными рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.8 <b>Требуется</b>
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещений на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.4; 5.5.6 <b>Требуется</b>
Речевые информаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	+	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г	

Объект недоступен	X	X	X	X	X
-------------------	---	---	---	---	---

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации				
Участки и территории	-				
Вход	Рекомендуем: Установить поручни на наружной входной лестнице, сделать пандус дублирующий наружную входную лестницу, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы				
Пути движения	-				
Зона оказания Услуги	-				
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабинки для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке				
Средства информации	Рекомендуем: сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информационные таблички о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,3 м				

« 27 » января 2016 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЭН в Динском районе

тел. 6-11-96

  
подпись

Ж.В.Мозелева  
им.р