

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

ОНДиПР по городу Челябинску
ул. Тагильская, 24А, г. Челябинск

17.02.2021
16 ч.30мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 49

По адресу: г. Челябинск ул. Хариса Юсупова, 76
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 49 от 19.01.2021 года.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 г. Челябинска» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад №45 г. Челябинска»)

Дата и время проведения проверки:

- Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МАДОУ «Детский сад № 45 г. Челябинска»:

03.02.2021 года с 15ч. 30мин. до 18ч. 00мин. - 2 часа 30 минут;

- Рассмотрение документов и иной информации о деятельности МАДОУ «Детский сад № 45 г. Челябинска»:

22.01.2021 года с 11ч. 00мин. до 12ч. 30мин. - 1 час 30 минут;

04.02.2021 года с 14ч. 00мин. до 15ч. 30мин. - 1 час 30 минут;

17.02.2021 года с 15ч. 30мин. до 16ч. 30мин. - 1 час 00 минут;

Общая продолжительность проверки: 6 часов 30 минут.

Акт составлен: ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): Усольцева Лариса Викторовна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 45 г. Челябинска» – 19.01.2021. Усольцева Лариса Викторовна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 45 г. Челябинска» – 03.02.2021 в 15 час. 30 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Давлетшина Назия Ринатовна – государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Усольцева Лариса Викторовна – заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 г. Челябинска», Клевакина Елена Эдуардовна – заместитель заведующего по АХЧ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45 г. Челябинска»

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1 (здание дошкольной образовательной организации).

- МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска» - двухэтажное отдельно стоящее здание. Имеется техническое подполье и подвал. Общая площадь составляет 3865,4 м², строительный объем – 9 589,34 м³. Количество мест – 150. Класс конструктивной пожарной опасности С0, II степени огнестойкости.

- Описание ограждающих конструкций.

Фундамент – монолитная плита из бетона. Наружные стены: подвал – цокольные панели однослойные, кирпичные вставки, выше отм.0.000 – трехслойные стеновые панели, кирпичные вставки. Внутренние стены – железобетонные панели. Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные плиты с круглыми пустотами и ребристыми плитами. Перегородки – силикатный кирпич, кровля – плоская.

- Требуемое и фактическое количество эвакуационных выходов с каждого этажа, а также из помещений объекта защиты

Требуемое количество эвакуационных выходов с первого этажа – 9, фактически количество эвакуационных выходов с первого этажа – 9, требуемое количество эвакуационных выходов со второго этажа – 4, фактически количество эвакуационных выходов со второго этажа – 4, что соответствует требованиям пожарной безопасности.

- Соответствие требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам.

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам. Полы на путях эвакуации: классах – линолеум КМ2 (сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04258 № 0016776), в коридорах и холлах – кафельная плитка. Стены окрашены водоземлюсионной краской, потолок подвесной типа «Армстронг». Для отделки батарей применены декоративно-отделочные материалы (деревянные панели для закрытия радиаторов отопления). Предоставлен акт освидетельствования скрытых работ от 05.11.2019 года по обработке панелей с огнезащитной смесью «Биопирен» (сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.04471 № 0018215).

На путях эвакуации отсутствуют пороги, разрывные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся

открывания изнутри без ключа.

- Характеристика и оснащённость первичных средств пожаротушения, а также внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

Здание оборудовано огнетушителями ОП-4 в количестве 16 шт. Дата ввода в эксплуатацию - август 2019 года. На корпуса огнетушителей нанесены порядковые номера, заведены эксплуатационные паспорта, а также журнал учета первичных средств пожаротушения. Количество, тип и размещение огнетушителей соответствует разделу № XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов (крепятся к стене, при этом обеспечено полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов). Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. На дверцах шкафов пожарных кранов указаны порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части. Внутренний противопожарный водопровод находится в работоспособном состоянии, представлен технический отчет о результатах испытания стационарных внутренних противопожарных кранов от 20.01.2021 с выводом о том, что система ВПВ в здании находится в рабочем состоянии и пригодна для эксплуатации (расход «диктующего» пожарного крана не менее 2,5 л/с (фактически 3,1 л/с), давление у «диктующего» пожарного крана 3,3 кгс/м²). Проверка проведена ООО «Ника-В» (лицензия № 74-Б/00201 от 25.05.2005, бессрочно).

Наружное пожаротушение предусмотрено с расчетным расходом воды 15 л/с от 2-х пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов выполнена из условия пожаротушения любой части здания. Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии: 1-й юго-восточной стороны на расстоянии 1м и 7м соответственно, 2-й с юго-восточной стороны на расстоянии 10м и 80м соответственно. На фасаде здания установлен указатель местонахождения пожарных гидрантов. Руководителем организации обеспечена исправность и организована проверка в части водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, не реже 2 раз в год (предоставлен акт испытания противопожарного водного гидранта, проверка давления на водоотдачу № 08/10-20 от 08.10.2020). Согласно предоставленному ответу на запрос от МУПП ПОВВ гидрант, расположенный за территорией МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска», находится в исправном состоянии).

- Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Отопление - центральное водяное, вентиляция - приточно-вытяжная, освещение электрическое. Здание обеспечено телефонной связью, имеется наружное освещение.

- Общая характеристика систем противопожарной автоматики и выполненные режимные мероприятия.

В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа. Смонтировано следующее оборудование: ПКОП «С2000М» - 1 шт., блок индикации «С2000-БИ» - 1 шт., аккумуляторная батарея 12В, 17Ач, РИП -24-4/40М3-Р - 2 шт., аккумуляторная батарея 12В, 26Ач - 4 шт., блок контроль-пусковой «С2000-КПБ» - 4 шт., ИП 212-141М - 482 шт., ИПР 513-10 - 16 шт., ИП 103-5/1-А3 - 4 шт., световое табло «Выход» - 32 шт., речевой оповещатель АРИЯ-ПС-3 - 30 шт. Размещение оборудования соответствует требованиям пожарной безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт АПС и СОУЭ осуществляется ООО «НИКА В» (лицензия № 74-Б/00201 от 25.03.2005, срок действия - бессрочно). Руководителем организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, согласно которого системы находятся в исправном состоянии (акт освидетельствования технического состояния системы передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации, аварийного освещения, АПС и СОУЭ, домофона, видеонаблюдения от 20.01.2021).

Системы пожарной сигнализации, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и дублирует этот сигнал на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Проверка на работоспособность проведена 03.02.2021, установлено, что оборудование обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.

- Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям.

Подъезд пожарных автомобилей к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. обеспечен со всех сторон, что соответствует требованиям раздела 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проведении плановой проверки МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска», эксплуатирующим объект защиты, представлена декларация пожарной безопасности от 08.02.2021 регистрационный номер 75 401 366-ТО-02393, с проведенной оценкой пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, д. 76, расчет величины индивидуального пожарного риска с выводом о соответствии требованиям ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в представленном расчете пожарного риска допущены нарушения пункта 22 приказа МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности», на основании изложенного результаты расчета по оценке пожарного риска в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, 76, эксплуатируемого МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска» приняты.

В ходе проведения проверки, проведен инструктаж, по соблюдению требований пожарной безопасности.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

При проведении проверки применялись способы фиксации доказательств, измерительные приборы: измерения при проведении проверки осуществлялись с помощью рулетки измерительной Энкор 0-5000 мм заводской номер 12, дата последней проверки 05.08.2020, фотофиксация производилась фотокамерой телефона марки Meizu7 PRO

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы : Проверочный лист от 17.02.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.Р. Давлетшина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Чеснокова Мария Викторовна заверюсания?
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

17 февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99.