

Отчет о выполнении предписания № 1172/1 от 05.10.2021 г. по устранению нарушений
требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Руководитель организации не организовал работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. Не обеспечивающие исправное состояние указанных средств (фактически система АПС и СОУЭ находится не в рабочем состоянии, при воздействии на дымовые пожарные извещатели искусственным путем (с помощью металлической скрепки) сигнал на приемно-контрольный прибор не проходит, СОУЭ не запускается)	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	01.08.2022 Выполнено 100%
2	Помещение (кабинет логопеда) на первом этаже, не защищено автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели)	Ст. 4, ст.6. ст. 91 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; приложение 1 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и АПС (НПБ 110-03)	01.10.2022	01.08.2022 Выполнено 100%
3	Помещение (кабинет заведующего) на первом этаже, не защищено автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели)	Ст. 4, ст.6. ст. 91 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; приложение 1 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и АПС (НПБ 110-03)	01.10.2022	01.08.2022 Выполнено 100%