

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 28 г. Челябинска»

ул. Российская 28 а, г. Челябинск, 454002, тел. (351) 225-11-28, e-mail:
mdoukalin28@mail.ru

Исх. 10.06.2026 г. № 14

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Челябинска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области

Информация о принятых мерах по выполнению предписания нарушений
законодательства о пожарной безопасности от 12.08.2025 г. 3 2507/003-74/251-ВО/П

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Кабинет завхоза на 1-ом этаже здания не защищена системой АПС	03.08.2026	100% выполнено
2	На люке чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей	03.08.2026	100% выполнено
3	Не обеспечено открывание пожарного шкафа на лестничной клетке	03.08.2026	100% выполнено

Фото прилагаются

Заведующий _____

А.Г. Кириллова