

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование Детский сад № 27

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Павловская улица Гражданская 12 А

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 станицы Павловской, ИНН 2346019009, ОГРН 1162362050256,

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346019009

Телефон: 8(86191)5-14-16

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Год постройки - 1968, капитальный ремонт - 2010 год, площадь здания - 548,5 кв.м.

Плановая дата обследования: 02.2019

Фактическая дата обследования: 28.02.2019

Организация: Детский сад №27

Должностное лицо: Директор

ФИО: Яценко Лилия Анатольевна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Автостоянка</b>					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	Согласование с ВОИ
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	О, С, Г, К	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	Согласование с ВОИ
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	Согласование с ВОИ
Вход					

<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Наличие	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
<b>Входная площадка</b>					

Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	Согласование с ВОИ
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	

маркировка прозрачных полотен дверей					
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону</b>					

<b>оказания услуги)</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Зона оказания услуги					
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	Согласование с ВОИ
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего	К	7% (но не менее	п. 5.3.2	Соответствует	Согласование с ВОИ



количества		1)			
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	Согласование с ВОИ
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	Согласование с ВОИ
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	Согласование с ВОИ
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	У, К, С, Г	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	
Информация о назначении помещения	К, Г, С, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	



внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	С, К, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	+	+	+

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов**(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

X\* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках (Согласование с ВОИ)
	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012 (Согласование с ВОИ)
	Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см. (Согласование с ВОИ)
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м. (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)

	<p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.; (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.; (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. (Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м. (Пандус отсутствует. Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)</p>
Зона оказания услуги	<p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)</p> <p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (Согласование с ВОИ)</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Согласование с ВОИ)</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов (Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (Согласование с ВОИ)</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)</p>

	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (Согласование с ВОИ)
	Установить опорные поручни, штанги (Согласование с ВОИ)
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Согласование с ВОИ)
Средства информации	

« 28 » февраля 2019 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе  
Должность лица, составившего Паспорт

  
Подпись

В.Н.Грицай  
Ф.И.О.