

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование: Детский оздоровительный лагерь "Колосок" МОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа"

Тип объекта: Образование: инклюзивный детский отдых

Место нахождения (адрес): Крыловский р-н б/ул

Форма собственности объекта: Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Детский оздоровительный лагерь "Колосок" МОУ ДО "Детская юношеская спортивная школа"  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом: Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2338009060

Телефон: 8(86161)31-0-39

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 03.2024

Фактическая дата обследования: 21.03.2024

Организация: Управление образования администрации МО Крыловский район

Должность лица: И.о. начальника управления

ФИО: Шкуринский Ю.А.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                                                                                                                    | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не<br>соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по<br>несоответствию |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Участки и территории</b>                                                                                                                                  |                                     |                           |                                        |                                                             |
| <b>Вход на территорию</b>                                                                                                                                    |                                     |                           |                                        |                                                             |
| Ширина пути движения                                                                                                                                         | К                                   | не менее 1,2 м            | Соответствует                          | п. 5.1.7 СП<br>59.13330.2020                                |
| бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при<br>высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20<br>см                                        | К                                   | наличие                   | Не требуется                           | п. 5.1.5 СП<br>59.13330.2020                                |
| <b>Путь к входу в здание</b>                                                                                                                                 |                                     |                           |                                        |                                                             |
| Указатели направления движения                                                                                                                               | К                                   | наличие                   | Соответствует                          | п. 5.1.3 СП<br>59.13330.2020                                |
| Ширина пути движения                                                                                                                                         | К                                   | не менее 1,2 м.           | Соответствует                          | п. 5.1.7 СП<br>59.13330.2020                                |
| Продольный уклон пути движения                                                                                                                               | К                                   | не более 50 ‰             | Не<br>соответствует                    | п. 5.1.7 СП<br>59.13330.2020                                |
| <b>Вход</b>                                                                                                                                                  |                                     |                           |                                        |                                                             |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                                                                                                                            |                                     |                           |                                        |                                                             |
| Высота подъема ступеней                                                                                                                                      | О, С                                | 12 - 15 см.               | Соответствует                          | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                               |
| Ширина ступеней                                                                                                                                              | О, С                                | 35 - 40 см.               | Соответствует                          | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                               |
| Единообразная геометрия ступеней                                                                                                                             | О, С                                | наличие                   | Наличие                                | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                               |
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед<br>лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной<br>ширине участка лестницы, разрешенного для движения | С                                   | наличие                   | Наличие                                | п. 5.1.10 СП<br>59.13330.2020                               |

<sup>1</sup>  
01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

<sup>2</sup>

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|                                                                                                                                                                                    |         |                       |               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша |         |                       |               |                                      |
| Поручни на высоте 90 см                                                                                                                                                            | О, С    | наличие               | Отсутствие    | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 требуется |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                                                                                                                       | О, С    | наличие               | Отсутствие    | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 требуется |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см                                                   | К, О, С | наличие               | Наличие       | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020           |
| Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)                                                                                       | О, С    | наличие               | Не требуется  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020           |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)                                                                                                    | К       | наличие               | Не требуется  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)                                                                                                      | К       | наличие               | Не требуется  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                                                                                                                              |         |                       |               |                                      |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)                                                                                           | К       | не более 15,0 м.      | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)                                                                                           | К       | не более 12 м         | Не требуется  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)                                                                                         | К       | не более 9 м          | Не требуется  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)                                                                                         | К       | не более 6 м          | Не требуется  | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| Уклон пандуса                                                                                                                                                                      | К       | не более 80 ‰         | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020           |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                                                                                                                | К       | не менее 1,5 X 1,5 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020           |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                                                                                                                    | О       | наличие               | Наличие       | п.5.1.16 СП 59.13330.2020            |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                                                                                                               | К, О    | наличие               | Наличие       | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020           |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)                                                                                                                                                  | К       | 0,7 м.                | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020           |

|                                                                                                  |   |                       |               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)                                                                | О | 0,9 м.                | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                                     | К | 0,9 - 1,0 м.          | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| <b>Входная площадка</b>                                                                          |   |                       |               |                            |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)                                                    | К | не менее 2,2 х 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020  |
| <b>Дверь входная наружная</b>                                                                    |   |                       |               |                            |
| Ширина проема одной створки двери в свету                                                        | К | не менее 0,9 м.       | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020  |
| Высота порога двери                                                                              | К | не более 1,4 см.      | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)                         | С | наличие               | Не требуется  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)                         | С | наличие               | Не требуется  | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>                                        |   |                       |               |                            |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.                                                | К | не менее 1,8 м.       | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                             | К | не менее 1,2 м.       | Не требуется  | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м.       | Не требуется  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С | не более 10 см.       | Не требуется  | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020  |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К | не более 1,4 см.      | Не требуется  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С | не более 30 см.       | Не требуется  | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020  |
| <b>Зона оказания услуги</b>                                                                      |   |                       |               |                            |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                       |   |                       |               |                            |
| Ширина проходов между столиками и стульями                                                       | К | не менее 0,9 м.       | Соответствует | п. 8.4.7 СП 59.13330.2020  |
| Стол высотой не менее 0,8 - 0,85 м                                                               | К | не менее 1            | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020  |
| Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и                                               | К | не менее 1,0 м        | Соответствует | п. 8.1.7 СП                |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| т.п. у места получения услуги                                                                                                                                                                                      |            |                         |                  | 59.13330.2020                |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                                                                                                                                                                     |            |                         |                  |                              |
| Ширина проема двери                                                                                                                                                                                                | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует    | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |
| Высота порога                                                                                                                                                                                                      | К          | не более 1,4 см.        | Соответствует    | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |
| Ширина прохода                                                                                                                                                                                                     | К          | не менее 1,2 м.         | Соответствует    | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2020 |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                                                                                                                                                                 | К          | не более 0,85 м.        | Не требуется     | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Ширина и высота проема стола для ног                                                                                                                                                                               | К          | не менее 0,75 х 0,5 м   | Не требуется     | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                                                                                          | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Не соответствует | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2020 |
| <b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>                                                                                                                                                                           |            |                         |                  |                              |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества                                                                                                                                                                  | К, О, С    | 5 % (но не менее 1)     | Соответствует    | п. 6.3.2 СП<br>59.13330.2020 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие                 | Соответствует    | п. 6.3.6 СП<br>59.13330.2020 |
| Размер кабины (ширина х глубина)                                                                                                                                                                                   | К, О, С, Г | не менее 1,65 / 2,2 м   | Соответствует    | п. 6.3.7 СП<br>59.13330.2020 |
| Ширина двери кабины                                                                                                                                                                                                | К          | не менее 0,9 м.         | Соответствует    | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом                                                                                                                                                        | К          | не менее 0,8 м          | Соответствует    | п. 6.3.3 СП<br>59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                                                                                                                                          | К          | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует    | п. 6.3.3 СП<br>59.13330.2020 |
| Стационарные и откидные опорные поручни                                                                                                                                                                            | К, О       | наличие                 | Наличие          | п. 6.3.3 СП<br>59.13330.2020 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом                                                                                                                                                  | К, О, С    | наличие                 | Наличие          | п. 6.3.6 СП<br>59.13330.2020 |
| <b>Средства информации</b>                                                                                                                                                                                         |            |                         |                  |                              |
| Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам                                                                      | К, О, С, Г | наличие                 | Наличие          | п. 6.5.1 СП<br>59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для                                                                                                                                                                              | К, О, С, Г | наличие                 | Наличие          | п. 6.5.9 СП                  |

|                                                                                                                               |      |         |         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------------------------|
| идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками |      |         |         | 59.13330.2020             |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию                                  | С, Г | наличие | Наличие | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |    |    |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
|                                                    | К                                                                                    | О  | С  | Г |
| Участки и территории                               | *+                                                                                   | #  | #  | # |
| Вход                                               | +                                                                                    | *+ | *+ | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +                                                                                    | #  | #  | # |
| Зона оказания услуги                               | -                                                                                    | #  | #  | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | +                                                                                    | +  | +  | + |
| Средства информации                                | +                                                                                    | +  | +  | + |

\*объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |    |    |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|---|
|                   |                             | К                                                     | О  | С  | Г |
| Объект доступен   | *X                          | *X                                                    | *X | *X | X |
| Объект недоступен |                             |                                                       |    |    |   |

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        | требуется ремонт асфальтового покрытия пути движения                                                          |
| Вход                        | на лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. |
|                             | на лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине                                         |

|                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ограждения и поручни с двух сторон                                     |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |                                                                        |
| Зона оказания услуги                               | обеспечить пространство для разворота кресла диаметром не менее 1,4 м. |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  |                                                                        |
| Средства информации                                |                                                                        |

«21» марта 2024 г.

Специалист 1 категории, делопроизводитель



Л.И. Рунец