



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУК «Коуракский КДЦ»
М.И. Ишкова
«10» октября 2018 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 2

муниципальное казённое учреждение культуры «Коуракский культурно – досуговый центр»
Полное юридическое наименование объекта

633742 НСО Тогучинского района с.Коурак ул. Центральная 35, т.83834044108 kourakcdc@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Владельцем объекта муниципальное учреждение местного самоуправления Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области
2. Вид деятельности: культура
3. Форма собственности муниципальная
4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 2 этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); 1976 года постройки
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость 250 чел. В среднем обслуживается 50 человек в день.
6. Функциональное назначение объекта культурно - досуговое назначение

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	48	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	Нет	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	Нет	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	Нет	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	м	2,0	1,4	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		Допустимо 1,2	нет			
	- указатели направления движения		наличие	Нет	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	Нет	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	Нет Нет			
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	Нет	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	Нет	С		П.5.5 СП 35-105-2001

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленные нормы доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
п/п		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	200x400	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		Наличие	Нет	К, О, С		П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		Наличие	Нет	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		Наличие	Наличие	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	300	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	1:1,5	О		П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	13	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	35	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		Наличие	Нет	О, С, Г		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	Нет	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	Нет	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012

Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		Наличие	Нет	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема		Наличие	Наличие	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон		Наличие	Нет	О, С		П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	Нет	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	Нет	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
Пандус		Наличие	Нет			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	Нет	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	Нет	К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	Нет	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		Наличие	Нет	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	Нет	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	Нет	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	Нет	К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	Нет	С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	Нет	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур						
Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	300x340	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	160	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012

Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)	Размер маркировки	см	наличие	Нет	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
		см	Не менее 10 х 20	Нет	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	Нет	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Едини- цы измере- ния	Установленные норматив доступности	Фактическая я величина	Доступнос- ть для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	160	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	140	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	Нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	80	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	120	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	Нет	О,С		П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	Нет	С		П.5.2.3. СП59.11330.2 012

	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Нет	С	П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Нет	С	П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	С одной стороны	О,С	П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	85	О,С	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90	Нет	Дошкольные кинач.школа,	П.6.17 СП 118.13330.2012
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120 150-180	Нет	Дошкольные ки нач. школа	
	- завершающие части поручней	см	Длинее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	Нет	О,С	П.5.2.10. СП 59.13330.2012
	- пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	Нет	К,О	П.5.2.13 СП 59.13330.2012
	Лифты		наличие	Нет		
	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	170 x150	Нет	К	П.5.2.18. СП 59.13330.2012
	- ширина дверного проема	см	не менее 80	Нет	К	П.5.2.1 .ГОСТ Р 51631 -2008
	- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95	Нет	К	П.5.2.18 СП 59.13330.2012
	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5	Нет	О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие	Нет	С,Г	П.5.2.20. СП 59.13330.2012

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№ по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	Нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	Нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	Нет	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1	Нет			
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	Нет	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	Нет	К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту	ед.					
	Предприятия торговли						
	Ширина полосы движения	см	120	Нет	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	80 не более 50	Нет	К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания, примерочные кабины со свободным пространством	см	Не менее 150x150	Нет	К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1	Нет	К, О, Г, С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110	Нет	К, О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Предприятия питания						

Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место	Нет	К, О, С	П.7.4.5. СП 59.13330.2012
Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90	Нет	К, О, С	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Высота стола (не менее одного)	см	65-70	Нет	К	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Ширина прохода между столами	см	120	Нет	К, О, С	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85	Нет	К	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Зрительный зал Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400	ед.			К, О	
Спортивные трибуны Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах	%	Не менее 1,5	Нет	К	П.7.6.15. СП 59.13330.2012
Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК	см	160	160	К	П.7.5.1. СП 59.13330.2012 П.7.5.3. СП 59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы: для административных, медицинских, социальных учреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	Наличие	К, О, С		П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	Наличие 120	К, О, С, Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	155x190	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	Наличие	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	Нет			П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	Нет			
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	Нет	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150	Нет	К		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие	Нет	К, О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48	Нет	К, О		П.5.3.5. СП

	- наличие ручного душа			Нет	К,О	59.13330.2012 П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	Гардеробные:					П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	Нет	К	П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	Нет	К	П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	Нет	К	П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Представитель общественной организации инвалидов

Стибнева Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

