

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области «<u> </u>» <u> </u> 2016 г. Т.П. Савилова 	УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации «Коурацкий КДЦ» «<u> </u>» <u> </u> 2016 г. М.И. Ишкова 	СОГЛАСОВАНО Представитель общественной организации инвалидов «<u> </u>» <u> </u> 2016 г. Т.В. Сгибнева 
--	---	---

План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения

МКУК «Коурацкий КДЦ» Новосибирская область, Тогучинский район, с. Юрты, ул. Центральная 101.

(наименование, адрес)

на 2016-2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный и исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Создание нормативно – правовой базы в МКУК «Коурацкий КДЦ» для реализации плана по адаптации: 1. Помощь со стороны персонала (сопровождение по объекту) 2. Обучение персонала. 3. Идать приказ о реализации плана мероприятий по программе «Доступная среда» 4. Организация альтернативного обслуживания на дому.	К, О, С, Г, У	управленческий			2016-2018 года.	Ишкова М.И.

2.	Приобретение технических средств адаптации								
2.1	Приобретение комплекта дорожных знаков для стоянки автотранспорта Приобретение системы тревожной сигнализации	К,О,Г					5000 рублей	2021г	Ишкова М.И
3.	Ремонтные работы:						15000 рублей	2021г	
3.1	По территории объекта	К,О,Г	Кап ремонт	Разметка автомобильной стоянки			5000рублей	2021г	Ишкова М.И
3.2	По входу в здание	К,О,Г,У	РЕМОНТ	Приобретение желтой контрастной краски Приобрести несколько покрытие			15000рублей	2025г	Ишкова М.И.
3.3	По путям движения в здании, включая пути эвакуации	К,О,Г	Кап ремонт	Обустройство эвакуационного пути			150000рублей	2029г	ИшковаМ.И.
3.4	По зоне оказания услуг	К,О,Г,С,У	Кап ремонт	Оборудование и разметка мест для инвалидов			5000рублей	2024г	ИшковаМ.И.

3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям	К,О,Г,У,С	Кап ремонт	Расширит ь до норм,прив ести в соответств ие	50000рублей	2030г	ИшковаМ.И.
3.6	По системе информации	К,О,Г,У,С	ремонт	Размещен ие тактильн ых пентограм м	5000рублей	2026г	ИшковаМ.И.

Состояние доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У
-на начало планового периода						
-по завершении 1-го этапа плана адаптации*						
-по завершении 2-го этапа адаптации**						

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУК «Коуракский КДЦ»

М.И. Ишкова

2018 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 2

муниципальное казенное учреждение культуры «Коуракский культурно – досуговый центр»

Полное юридическое наименование объекта

633743 НСО Тогучинского района с. Юрты ул. Центральная 101, т. 89232561970 kourakdc@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта муниципальное учреждение местного самоуправления Коуракского сельсовета Тогучинского района
Новосибирской области
2. Вид деятельности: культура
3. Форма собственности муниципальная
4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 1 этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); 1969 года постройки
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 200 чел. В среднем обслуживается 40 человек в день.
6. Функциональное назначение объекта культурно - досуговое назначение

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	М	не более 50	40	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	Нет	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	М	6х3,6	Нет	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	Нет	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	М	2,0	1,4	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		Допустимо 1,2	нет			
	- указатели направления движения		наличие	Нет	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	См	5	Нет	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров: уклон		1:12	Нет			
	вблизи зданий и в затесненных местах		Допускается 1:10	Нет			
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	См	80 50-60	Нет	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	Нет	С		П.5.5 СП 35-105-2001

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

п/п	Наименование элементов объекта	Установленные нормы и стандарты					Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптация не подлежит	Ссылка на пункт нормативного документа
		Единицы измерения	3	4	5	6				
1	2		3	4	5	6			7	8
	Крыльцо / входная площадка									
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	Наличие	280x850	К				П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)			Наличие	Нет	К, О, С				П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие			Наличие	Нет	Все категории				П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес			Наличие	Нет	Все категории				П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке									
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135		290	О, С				П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2		1:2	О				П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15		13	О, С				П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40		35	О, С				П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие			Наличие	Нет	О, С, Г				П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц		Нет	С				П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50		Нет	С				П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		Наличие		Нет	С				П.4.1.12 СП 59.13330.2012

Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема		Наличие	Наличие	О,С	59.13330.2012
Поручни с двух сторон		Наличие	Нет	О,С	П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	Нет	О,С	П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	Нет	О,С	П. 6.16. СП 118.13330.2012
Пандус		Наличие	Нет		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
Ширина пандуса	см	Не менее 100	Нет	К	П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	Нет	К	П.4.1.14 СП 59.13330.2012
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	Нет	К	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		Наличие	Нет	К,О	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	Нет	К	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	Нет	К, О	П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		Наличие	Нет	К,О,С	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		Наличие	Нет	С	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н)		Наличие	Нет	К	П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур					
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200	210х230	К	П.5.1.7. СП 59.13330.2012
Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)					
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	130	К	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде		наличие	Нет	С	П.5.1.5. СП

	(круга, квадрата)						59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	Нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	Нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Едини цы измере ния	Установленные норматив доступности	Фактически я величина	Доступнос ть для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	150	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	130	К, О, С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	Наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	Нет	К, С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	Нет	К, О, С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	Нет	О, С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	Нет	О, С		П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	Нет	С		П.5.2.3. СП59.113330.2 012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	Нет	С		П.5.2.12 СП 13330.2012

Единые образцы геометрии и размеры ширины проступа, высоты подьема		наличие	Нет	С	П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	Нет	О,С	П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	Нет	О,С	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90	Нет	Дошкольные кинач.шко ла,	П.6.17 СП 118.13330.2012
- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120	Нет	Дошкольные кинач.шко ла	
- завершающие части поручней	см	150-180 Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	Нет	О,С	П.5.2.10. СП 59.13330.2012
- пандусы : высота одного подьема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	Нет	К,О	П.5.2.13 СП 59.13330.2012
Лифты Габариты кабины (глубина X ширина)	см	наличие 170 x150	Нет	К	П.5.2.18. СП 59.13330.2012
- ширина дверного проема	см	не менее 80	Нет	К	П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008
- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95	Нет	К	П.5.2.18 СП 59.13330.2012
- поручни на высоте от пола	см	90-92,5	Нет	О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие	Нет	С,Г	П.5.2.20. СП 59.13330.2012

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	Нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	Нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	Нет	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>							
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1	Нет			
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	Нет	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	Нет	К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>							
	Обслуживание с перемещением по маршруту	ед.					
	Предприятия торговли						
	Ширина полосы движения	см	120	Нет	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	80 не более 50	Нет	К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания, примерочные кабины со свободным пространством	см	Не менее 150x150	Нет	К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1	Нет	К, О, Г, С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110	Нет	К, О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>							
	Предприятия питания						

Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место	Нет	К, О,С	П.7.4.5. СП 59.13330.2012
Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90	Нет	К,О,С	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Высота стола (не менее одного)	см	65-70	Нет	К	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Ширина прохода между столами	см	120	Нет	К,О,С	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85	Нет	К	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Зрительный зал	ед.			К, О	
Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400	ед.	3 4 5 6 7 8 9	Нет	К	П.7.6.15. СП 59.13330.2012
Спортивные трибуны					
Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах	%	Не менее 1,5	Нет	К	П.7.5.1. СП 59.13330.2012
Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК	см	160	130	К	П.7.5.3. СП 59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, социальных учреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	Наличие	К,О,С		П.5.40, СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	Наличие	К, О,С,Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	100x150	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	Нет	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	Нет			П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	Нет			
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	Нет	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150	Нет	К		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие	Нет	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48	Нет	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012

	наличие ручного душа				Нет	К,О	П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	Гардеробные:						П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	Нет	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	- длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	Нет	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	Нет	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Представитель общественной организации инвалидов
Сгибнева Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)