

ПРЕДПИСАНИЕ № 257п-27-2019

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

От 30.12.2019.

Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, пер. Пушкина, 28

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Авдеева С.В., рассмотрев материалы проверки
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

на основании распоряжения № 428р-27-2019 от 02.12.2019 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24 ст. Старотитаровской муниципальной образования Темрюкский район

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

ранее выданное предписание должностного лица № 77п-27-2019 от 10.06.2019 не выполнено в части:

- Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной старшей группы не достаточное количество детских унитазов и раковин, установлено 4 детских унитаза и 4 детских умывальных раковины, согласно списочного состава детей (28 детей) необходимо 6 детских унитазов и 6 детских раковин, из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей.

- Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно протоколу Т243.2.19 от 30.05.2019 измерений искусственной освещенности (Экспертное заключение № 2417\ОИ от 25 декабря 2019года АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»), уровень искусственной освещенности в групповых помещениях МБДОУ ДС КВ № 24 не соответствует значениям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", при норме 200-400 люкс, фактическая освещенность в первой группе раннего возраста составляет 173 люкса, во второй группе раннего возраста составляет 168 люкс; в средней группе 169 люкс, в логопедической группе 149 люкс; в старшей группе 111 люкс.

в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.2. п.п. 6.16.3, 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 15.07.2020.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе в срок до 15.07.2020 по адресу : г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 "а".

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 ст. Старотитаровской муниципального образования Темрюкский район, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24 ст. Старотитаровской муниципального образования Темрюкский район.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в Темрюкском районе



С.В. Авдеева

Предписание получил



Василенко Наталия Ивановна
(подпись, ФИО)

30.12.2019
(дата)