



Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

**«Троицкая детская художественная
школа»**

108840, г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 11, тел. 8 (495) 8512354

Утверждено приказом
директора МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
№67-05 от 18.09.2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о пожарной безопасности в учреждении**

Введено с 18 сентября 2018г.

г. Троицк
2018г.

1. К работе в МАОУДОД «Троицкая ДХШ» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются директором школы.
4. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
5. Директор школы назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МАОУДОД «Троицкая ДХШ».
6. Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
7. Здания МАОУДОД «Троицкая ДХШ» перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
8. В классных комнатах и помещениях МАОУДОД «Троицкая ДХШ» следует размещать только необходимые для обеспечения образовательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
9. Число столов в классных комнатах и помещениях МАОУДОД «Троицкая ДХШ» не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
10. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
11. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в учреждении создается пожарно-техническая комиссия, а также осуществляется обеспечение наличия планов эвакуации учащихся и сотрудников на каждом этаже. МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
12. Помещение МАОУДОД «Троицкая ДХШ» обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
13. Из помещений, МАОУДОД «Троицкая ДХШ» предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.
14. **Не допускается размещать:**
 - а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
 - б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.
15. На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
16. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

16.1. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого огня или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений учреждения.

16.2. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб учреждения;
- организацию спасания учащихся и сотрудников учреждения с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников учреждения, не участвующих в тушении пожара;
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей учреждения) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ,

сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в учреждении опасных веществах;

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях учреждения, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организацию привлечения сил и средств учреждения к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

17. Помещения МАОУДОД «Троицкая ДХШ» должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

18. В зданиях МАОУДОД «Троицкая ДХШ» должно быть установлено дежурство обслуживающего персонала во все время работы школы.

19. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

20. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

21. Запрещается курение в помещениях и на территории МАОУДОД «Троицкая ДХШ»

22. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

23. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».

24. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата
